



H. PRÉVOIR DES GRILLES ET DES DIFFUSEURS AYANT UN PLÉNUM ARRIÈRE POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT DES CONDUITS.

3 LE VENTILATEUR D'EXTRACTION DE LA HOTTE DE LABORATOIRE DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA COLONNE MONTANTE EXISTANTE DANS LA GAINÉ. LA GROSSEUR DE L'ÉLÉMENT DE TRANSITION AU TUYAU ROND DOIT ÊTRE ASSORTIE À CELLE DE L'ÉLÉMENT EXISTANT DANS L'AIRE. COORDONNER LES TRAVAUX REQUIS AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

**** EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS SUR LE MATÉRIEL DE LABORATOIRE FOURNI ET D'UNE CHARGE DE DIVERSITÉ DE 50 %.