

1 7ÈME ETAGE PLAN ELECTRIQUE  
E701R/1100

NOTES DE DESSIN:

1. DÉTAIL TYPIQUE  
RENDRE À L'ÉTAT OPÉRATIONNEL TOUS LES LUMINAIRES FLUORESCENTS DE DEUX LAMPES. REMPLACER LES LAMPES ET LES BALLASTS. FOURNIR CHÂÎNES POUR ATTACHER TOUS LES LUMINAIRES EXISTANTS À LA STRUCTURE DU PLAFOND. TOUS LES PERÇAGES D'ANCRAGE À COMPLÉTER APRÈS LES HEURES. FOURNIR APPROBATION STRUCTURELLE À LA FIN DES TRAVAUX.
2. DÉTAIL TYPIQUE  
REMPLACER TOUS LES PANNEAUX INDICATEURS DE SORTIE DE SECOURS PAR DE NOUVEAUX PANNEAUX À PICTOGRAMMES ET S'ASSURER DE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ.
3. DÉTAIL TYPIQUE  
ALIMENTER LA LUMIÈRE AU CIRCUIT EXISTANT DE POUVOIR D'URGENCE.
4. CONSERVER L'ÉTAT OPÉRATIONNEL DU TABLEAU EXISTANT 347/600 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS POUR LUMIÈRES POUVOIR NORMALE. INSPECTER, NETTOYER ET SERRER LES POINTS DE CONNEXION ET RAPORTER LES CONCLUSIONS AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. TRACER ET IDENTIFIER DE TOUS LES CIRCUITS ET FOURNIR IDENTIFICATION MISE À JOUR DES DISJONCTEURS.
5. ÉCLAIRAGE DANS LE CORRIDOR DE BASE DU BÂTIMENT COMMUN ET CORRIDOR DE L'ASCENSEUR NON INCLUS DANS LA PORTÉE DES TRAVAUX. INCLURE POUR REMPLACER LES SORTIES DE SECOURS

NOTES GÉNÉRALES:


1. REMPLACER TOUS LES PANNEAUX INDICATEURS DE SORTIE DE SECOURS AVEC NOUVEAUX PANNEAUX À PICTOGRAMMES.
2. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE ET FAIRE RAPPORT DES CONSTATATIONS AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
3. FOURNIR FIXATION DE CHAÎNE POUR TOUS LES LUMINAIRES EXISTANTS À LA STRUCTURE DE PLAFOND. TOUS LES PERÇAGES D'ANCRAGE À COMPLÉTER APRÈS LES HEURES. INCLURE L'APPROBATION SISMIQUE DE L'INGÉNIEUR STRUCTUREL À LA FIN DES TRAVAUX.

Canada

Z:\gwalCAD\Logos\Gwal-logo.jpg

GODFREY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED  
1088 Woodward Dr.  
Ottawa, Ontario  
K2C 5R8

613 727-5111 Voice  
613 727-5113 Fax  
www.gwal.com Web



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES  
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE  
CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE  
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE  
ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and  
conditions on site and immediately notify  
the departmental representative of all  
discrepancies.

9	EMIS POUR ADDENDA #3	2018-06-21
8	RÉEMIS POUR SOUMISSION	2018-04-23
7	EMIS POUR SOUMISSION	2017-12-13
6	EMIS POUR REVUE 100%	2017-10-27
5	EMIS POUR REVUE 99%	2017-09-20
4	EMIS POUR REVUE 66%	2017-09-01
3	EMIS POUR LES PLANS DE DONNÉES/ M / E	2017-07-12
2	EMIS POUR LE CONCEPT DE DESIGN M/E	2017-06-20
1	EMIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCEPTION	2017-04-07
revisions	description	date

A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B
	C drawing no. dessin no.	C

project project

RÉAMÉNAGEMENT DE  
LA TOUR OUEST DE  
L'ESPLANADE LAURIER

300 AVE. LAURIER, OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE  
& ALARME D'INCENDIE  
7ÈME ÉTAGE

Designed By	M.T.	Conçu par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	M.T.	Dessiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	M.T.	Examiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Approved By	A.M.	Approuvé par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission

AHMAD KHODR  
Project Manager Administrateur de projets  
Project no. No. du projet

R.081640.302

Drawing no. No. du dessin

E701R

