



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Title: Réfection et mise en valeur du Centre d'accueil et de découverte au Parc national Forillon		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P201-18-0090/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 004	Date: July 11, 2018 Date : 11 juillet 2018
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-18-00832432		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: July 19, 2018	Time Zone: Eastern Daylight Time (EDT)
À : 14h00	Le : 19 juillet 2018	Fuseau horaire : Heure avancée de l'est (HAE)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : 819-420-9868	Fax No.: / N° de télécopieur :	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 004

Cette modification vise à publier les questions et réponses, les modifications aux plans et devis, et la liste de présence de la visite des lieux pour l'appel d'offre 5P201-18-0090/A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1. Je crois qu'il y a une erreur dans le devis face au fournisseur pour les poubelles anti-ours. Équiparc nous affirme n'avoir jamais fabriqué le couvercle et contenant anti-ours.
- R1. Le fournisseur Équiparc peut fournir l'enveloppe de la poubelle (structure de bois et acier) qui accueille le contenant. L'entrepreneur doit faire fabriquer et fournir le contenant en acier galvanisé avec le couvercle de type anti-ours type Parcs Canada. L'entrepreneur doit fournir un dessin d'atelier pour acceptation. Le modèle de contenant à fabriquer sera précisé en addenda (Voir le dossier DSP 4 – 5P201-18-0090 pour le document).
- Q2. Sur le plan S100 est-ce que l'empattement type E est existante ou à faire, il n'y a aucun empattement type E, svp valider
- R2. Il n'y a pas d'empattement type E à construire. L'empattement type E du tableau des semelles est annulé.

MODIFICATIONS AUX DEVIS

Voir le dossier DSP 4 – 5P201-18-0090 pour l'addenda au devis d'architecture et de génie civil.

MODIFICATIONS AUX DESSINS

Voir le dossier DSP 4 – 5P201-18-0090 pour l'addenda sur les dessins structurels, mécanique et électrique.

LISTE DE PRÉSENCE DE VISITE DES LIEUX

Voir le dossier DSP 4 – 5P201-18-0090 pour le document.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés