



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Rénovation Aéroport de Kuujjuaq	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-182807/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.079464.001	Date 2018-07-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-360-14916	
File No. - N° de dossier MTC-7-40370 (360)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-17	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Abidar, Samia	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc360
Telephone No. - N° de téléphone (514) 212-4965 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

INVITATION TO TENDER

Renovation of the multi-purpose building at Kuujjuaq airport
Kuujjuaq Airport

Modification 2:

Please find enclosed herewith the above mentioned addendum which forms part of the tender documents.

All other terms, clauses and conditions remain unchanged.

Public Works and Canada Government Services

Kuujuaq Airport

Development of the multi-purpose building site

Technical Specifications

Project N° R.079464.001

ADDENDUM N° 2

This addendum is an integral part of the plans and specifications and must be accepted as part of the contractual tender documents.

Please note the following changes:

MECHANICAL

PLAN

1.1 Drawing Q121Q612M013

The water tank RES1 is to relocate – see details on plan Q121Q612M012.

The sink proposed in the break room is furnished with the vanity specified by the architect. The contractor will execute the supplying water and connection to the sewer drain.

The installation of the drain requires the demolition of the concrete slab and the sewer drain installation 50 mmφ.

1.2 Drawing Q121Q612M015

The connection of water pipe (hot & cold) of washing machine requires new water pipes and new valves.

1.3 Drawing Q121Q612M017

The connection of new compressor's drain will have a diameter 50 mm.

1.4 Drawing Q121Q612M018

- The diameter of new heating feed line is 19 mmφ.
- The pressure reducer valve shall be in conformity of specifications MSS-SP-80-08.
- The solenoid valve at the entrance of ducts heater shall be furnished by the manufacturer of equipments.

1.5 Drawings Q121Q612M021

The capacity of duct heater CC1 and CC2 will have net capacity of 400Mbh 2 stages with operation at 5250 CFM.

Gilles Marcotte, Eng.
Infrastructure