



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Title: Réfection et mise en valeur du Centre d'accueil et de découverte au Parc national Forillon		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P201-18-0090/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 007	Date: July 20, 2018 Date : 20 juillet 2018
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-18-00832432		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: August 14, 2018	Time Zone: Eastern Daylight Time (EDT)
À : 14h00	Le : 14 août 2018	Fuseau horaire : Heure avancée de l'est (HAE)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : 819-420-9868	Fax No.: / N° de télécopieur :	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 007

Cette modification vise à émettre des addendas au devis et répondre à des questions de soumissionnaires potentiels pour l'appel d'offres 5P201-18-0090/A.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q29. Dans la section de devis 0746 23, item 2.1.1 il nous mentionne trois couleurs pour le même produits, aucune note au plans n'est mentionner afin de déterminer les différentes couleurs ?
- R29. L'article 2.1.1.7 mentionne «voir 3.5.17 pour la pose». L'article 3.5.17 donne les instructions de pose pour les 3 couleurs, le motif de pose sera aléatoire et n'est donc pas dessinée aux plans.
- Q30. Dans la section de devis 0746 13 item 2.1.1 le profil de type Prestige couleur Graphite MXL #9822 cal. 24 en commande spécial est ce que vous voulez l'avoir en 16 au 20po de large?
- R30. Nous savions que cette combinaison de couleur et de profilé serait une commande spéciale dans des bobines d'acier de largeur limitée, veuillez utiliser les largeurs maximales possible.
- Q31. Dans la section 09 51 13 Les éléments de plafond suspendus, item 2.1.3 Le type 2 au devis... Est-ce que vous pouvez clarifier a quelle pièce et aucune mentionne aux plans pour ce type de produit ??
- R31. Une réponse a déjà été fournie. Le panneau acoustique type 2 est associé à la Note G aux plans de plafond, par le biais du détail 10 / A808.
- Q32. Si dans la section 09 51 13 Il y a présente de tuile acoustique de modèle 1729 Noir,,, est ce que dans la section de devis 09 5300 l'ossature pour les plafonds acoustique serait de type Prelude XL de couleur Noir ?
- R32. Les panneaux acoustiques type 2 sont utilisés SANS ossature de suspension, ils sont déposés au-dessus d'un plafond sur mesure en MDF. La seule ossature de suspension à prévoir est donc blanche et doit être employée avec les panneaux Type 1.
- Q33. Dans le section de devis 0746 13, item 2.1.2, la couleur A j'aimerais avoir une éclaircissement concernant la façon de l'interpréter... est ce que c'est pour le revêtement métallique de type profiler corriger, est ce que c'est pour des moulures au pourtour du revêtement de type Prestige ou autres ??
- R33. La section 07 46 13 donne les spécifications du revêtement métallique en tant que tel et l'article 2.1.2 ne vise donc que le profilé corrugué, veuillez vous référer à la section 07 62 00 pour les couleurs des moulures et à la section 07 61 13 pour la couleur du profilé Prestige employé en toiture.
- Q34. Dans la section 13 34 23 CONTENEURS PRÉFABRIQUÉS, est-ce que c'est possible d'utiliser une dimensions de conteneurs standard, pour un 40' et soit isolé et fini en gypse avec moulure blanche afin de ne pas endommager le produit durant le transport, je crois également que les étriers ne seront pas assez solide pour recevoir la structure décorative. Et si nous utilisons des dimensions hors standard nous aurons des délais de livraison entre 3 et 4 mois.
- R34. Les conteneurs devront avoir les dimensions tel que confirmées à l'Addenda A03 (à venir), soit 8' x 8' x 20'. Les conteneurs ne seront pas chauffés l'hiver donc le gypse comme finition intérieure ne sera pas accepté. Pour les cornières, une réponse a déjà été apportés, les éléments devront être dimensionnés en fonction des charges anticipées et pourront donc excéder les indications aux dessins.
- Q35. Dans la section de devis 10 15 20 pour le ou les rails pour cabine d'essayage? Nous aimerions valider l'emplacement de ces items. Nous ne les trouvons pas sur les plans d'architectures.
- R35. Voir les détails 4 et 5 de la feuille A807.
- Q36. Aux plans civils il y ait indiqué 3 types de structures de chaussée, soit;



Note 1 = environ 90m² (70mm ESG-14)
Note 2 = environ 1650 m² (70mm ESG-14)
Note 3 = environ 65 m² (50mm ESG-10)

Au bordereau c'est indiqué;

Pavage structure 1 à 105 m²
Pavage structure 2 à 1650m²

Est-ce que la structure 1 au bordereau correspond au 50mm ESG-10?

R36. La structure associée à la note 3 (ESG-10) a été retiré à l'addenda C-01.

B. MODIFICATIONS AUX DEVIS

Voir le dossier DSP 6 – 5P201-18-0090 pour l'addenda au devis d'architecture.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés