



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Title: Réfection et mise en valeur du Centre d'accueil et de découverte au Parc national Forillon		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P201-18-0090/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 008	Date: July 26, 2018 Date : 26 juillet 2018
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-18-00832432		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: August 14, 2018	Time Zone: Eastern Daylight Time (EDT)
À : 14h00	Le : 14 août 2018	Fuseau horaire : Heure avancée de l'est (HAE)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : 819-420-9868	Fax No.: / N° de télécopieur :	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 008

Cette modification vise à répondre à des questions de soumissionnaires potentiels pour l'appel d'offres 5P201-18-0090/A.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q37. Équiparc a décidé de ne pas soumissionner sur ce projet. Nous sommes présentement en recherche d'une quelconque équivalence à ces poubelles. Nous vous reviendrons avec le produit suggérer en temps et lieux.

R37. Ok

Q38. Au plan et au devis il n'y a aucun modèle de spécifié pour le mobilier urbain. Voulez-vous des modèles en particulier, ou ce sont des fabrications sur mesure? Spécification des produits s.v.p.

R38. Il s'agit de produits sur mesure.


Q39. Je vous joint un document a titre information, car aux plans d'architecture A-251 Note General L : Nouveau soffite en plancher de bois 19x64mm, Ce produit n'est non disponible dans les produit Juste Pins... Avez-vous plus de spécifications sur cet item.

R39. Selon nos informations, Juste du Pin peuvent fournir des planches rectangulaires délimitées aux dimensions souhaitées (au même titre que les planches de soffite de la Note F) bien que cela ne figure pas à leur brochure.

Q40. Concernant le bois à utiliser sur mobilier. L'architecte précise qu'il désire du cèdre rouge, mais il ne précise pas si c'est du noueux ou du sélect. On passe presque du simple au double pour le prix.

R40. Sélect, voir devis 323700 2.4.1.1

Q41. Je voudrais avoir plus d'information sur la dimension de la fenêtre. Nous avons une distance entre les murs de 2159mm et vous demandé une fenêtre de 2535mm ?



R41. On ne demande pas de fenêtre de 2535mm, la cote extérieure donnée est ± 1537 mm, soit l'ouverture existante

Architecture

Q42. Les équerres pour la marquise doivent être plus gros (il me dit que ce ne seras pas assez solide). (Pour la guérite)

R42. Nous avons émis un addenda pour les grossir. Si toujours pas assez gros, le sous-traitant pourra les surdimensionner en fonction des charges prévues.



Structure

Q43. La section de devis de structure (05 12 13) semble manquante dans les documents d'Appel d'offre. Elle apparaît par contre dans la liste des documents à la page 7 de 1090 dans le fichier PDF "DEVIS_SOUSSION_2018-06-22).

R43. Le numéro de la table des matières est erroné. Le bon numéro est le 05 12 23. La section 05 12 23 est à la page 681 de 1090 du fichier PDF.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés