



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Refit summer 2018 - Des Grosei	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3017-18N173/A	Amendment No. - N° modif. 009
Client Reference No. - N° de référence du client F3017-18N173	Date 2018-07-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-041-17430	
File No. - N° de dossier QCL-8-41017 (041)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-08-03	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Deblois, Vincent	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl041
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2712 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Please amend the above mentioned bidding solicitation documents with the modifications herein:

This modification (009) is intended to:

A) Answer questions from bidders.

Part A: Answer questions from bidders.

Question 1:

For item 8:

- a) In the vestibules, there is no mention of wool to be removed. Should removing existing wool be considered?
- b) And what kind of wool would be in place right now?

Answer from Canada:

- a) Yes, the bidder has to remove the existing wool.
 - b) The bidder has to replace the existing wool by the product "Roxul A60" or equivalent.
-

Question 2:

- a) At 8.3.3, it is requested to add insulation. Is it possible to know which area?
- b) And also, are there any "Stud" restraints already existing, or should we consider reinstalling new ones and applying a protective paint?

Answer from Canada :


- a) The surface to be added is 10 ft x 8.5 ft.
 - b) Yes, foresees the installation of the necessary studs as indicated: "Provide the necessary supports to properly support the insulation. "
-

Question 3 :

At 8.3.4, what length of wall is to be replaced?'

Answer from Canada:

The length of wall is to be replaced is 10 feet.



All other clauses and conditions from the bidding solicitation remain the same.
