




NEW WORK
NOUVEAUX TRAVAUX
1
E3
1:50




NEW WORK
NOUVEAUX TRAVAUX
2
E3
1:50



NEW WORK
NOUVEAUX TRAVAUX
3
E3
1:50



NEW WORK
NOUVEAUX TRAVAUX
4
E3
1:50





NEW WORK
NOUVEAUX TRAVAUX
5
E3
1:50

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN

- 1 **TYPICAL:**
PROVIDE NEW LIGHT FIXTURE, TYPE AS INDICATED. REFERENCE LIGHT FIXTURE SCHEDULE ON DRAWING E1.
TYPIQUE:
PREVOIR UN NOUVEAU LUMINAIRE, TYPE TEL QU'INDIQUE. SE RÉFÉRER À LA NOMENCLATURES DES LUMINAIRES AU DESSIN E1.
- 2 **TYPICAL:**
PROVIDE NEW FIRE ALARM BELL AS INDICATED TO MATCH BASE BUILDING STANDARD. CONNECT TO EXISTING FIRE ALARM CIRCUIT FEEDING THE AREA. PROVIDE NEW CIRCUIT AS REQUIRED FROM FIRE ALARM CONTROL PANEL LOCATED IN MAIN ENTRANCE AREA TO ACCOMMODATE NEW BELLS.
TYPIQUE:
FOURNIR DE NOUVELLES CLOCHES D'ALARME INCENDIE TEL QU'INDIQUÉS POUR CORRESPONDRE À CELLES EXISTANTES. RACCORDER AU CIRCUIT EXISTANT D'ALARME INCENDIE, QUI ALIMENTA LA PRÉSENT ZONE. FOURNIR UN NOUVEAU CIRCUIT AU BESOIN À PARTIR DU PANNEAU DE CONTRÔLE D'ALARME INCENDIE SITUÉ À L'ENTRÉE PRINCIPALE POUR ACCOMMODER LES NOUVELLES CLOCHES.
- 3 **TYPICAL:**
PROVIDE NEW FIRE ALARM SMOKE DETECTOR TO MATCH BASE BUILDING STANDARD. CONNECT TO EXISTING FIRE ALARM CIRCUIT FEEDING THE AREA.
TYPIQUE:
FOURNIR UN NOUVEAU DÉTECTEUR DE FUMÉE TEL QU'INDIQUÉS POUR CORRESPONDRE À CELLES EXISTANTES. RACCORDER AU CIRCUIT EXISTANT D'ALARME INCENDIE, QUI ALIMENTA LA PRÉSENT ZONE.
- 4 **TYPICAL:**
CONNECT NEW LIGHT FIXTURE TO NEAREST EMERGENCY LIGHTING CIRCUIT FEEDING THE AREA.
TYPIQUE:
RACCORDER LE NOUVEAU LUMINAIRE AU CIRCUIT D'URGENCE EXISTANT LE PLUS RAPPROCHÉ.
- 5 **TYPICAL:**
PROVIDE NEW FIRE ALARM PULL STATION C/W AUXILIARY CONTACTS AS SHOWN. CONNECT PULL STATION TO EXISTING FIRE ALARM BUILDING RISER. CONNECT AUXILIARY CONTACTS TO NEW ELECTRIC MORTISE LOCK.
FOURNIR UN NOUVEAU AVERTISSEUR MANUEL POUR ALARME INCENDIE COMPLET AVEC CONTACTS AUXILIAIRES TEL QU'INDIQUÉ. RACCORDER L'AVERTISSEUR AU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE DU BÂTIMENT. RACCORDER LES CONTACTS AUXILIAIRES AU NOUVEAU BOÎTIER DE SERRURE ÉLECTRIQUE.
- 6 **TYPICAL:**
NEW ELECTRIC MORTISE LOCK TO BE SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. PROVIDE 120VAC-24VDC CONTROL TRANSFORMER MOUNTED AND NEW JUNCTION BOX ABOVE THE DOOR IN CEILING SPACE. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. PROVIDE LOW VOLTAGE WIRING TO DEVICE. PROVIDE RELAY AND CONNECTION TO THE FIRE ALARM SYSTEM TO RELEASE THE LOCK ON FIRE ALARM.
NOUVEAU BOÎTIER DE SERRURE ÉLECTRIQUE À ÊTRE FOURNI ET INSTALLÉ PAR AUTRES. FOURNIR UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR DE COMMANDE DE 120VAC-24VDC ET UNE NOUVELLE BOÎTE DE JONCTION AU-DESSUS DE LA PORTE DANS L'ESPACE DU PLAFOND. RACCORDER AU CIRCUIT INDICUÉ. FOURNIR LE RACCORDEMENT À BASSE TENSION AU DISPOSITIF. FOURNIR UN RELAIS ET LE RACCORDEMENT AU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE POUR LIBÉRER LE VERROUILLAGE DURANT UNE ALARME INCENDIE.

Canada

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Agriculture and Agri-Food Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada



KWC no. 1739
383 Parkdale Avenue, Suite 201 Ottawa Ontario Canada K1Y 4R4
kwc
KWC ARCHITECTS INC.
PHONE (613) 238-2117
FAX (613) 238-6595
E MAIL kwc@kwc-arch.com

Goodkey Weedmark
Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr. 613 727-5111 Voice
Ottawa Ontario 613 727-5115 Fax
Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web
G/WAL: 2017-634

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

01	ISSUED FOR TENDER	2018-06-29
revisions	description	date

A	A detail no. no. du detail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B C
	C drawing no. dessin no.	

project
CCFC LAB RENOVATIONS
RÉNOVATION DES
LABORATOIRES DE CCFC
960 AVENUE CARLING AVENUE
OTTAWA, ON

drawing
LIGHTING AND FIRE ALARM
NEW WORK
ÉCLAIRAGE ET ALARME
INCENDIE NOUVEAUX
TRAVAUX

Designed By AG OCT 2017 Conçu par
Date (yyyy/mm/dd)
Drawn By AG OCT 2017 Dessiné par
Date (yyyy/mm/dd)
Reviewed By AG OCT 2017 Examiné par
Date (yyyy/mm/dd)
Approved By RB OCT 2017 Approuvé par
Date (yyyy/mm/dd)
Tender Soumission

Project Manager ANTHONY CESARE Administrateur de projets
Project no. No. du projet
01965-17-1059

Drawing no. No. du dessin
E3