



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**L'Agence Parcs Canada**  
**1869 rue Upper Water,**  
**Pièce AH 201**  
**Halifax (Nouvelle- Écosse)**  
**B3J 1S9**

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

**L'Agence Parcs Canada**  
**1869 rue Upper Water,**  
**Pièce AH 201**  
**Halifax (Nouvelle- Écosse)**  
**B3J 1S9**

<b>Title-Sujet</b> Installation d'un écopassage sous le chemin Dorcas Bay, Parc national de la Péninsule-Bruce		
<b>Solicitation No. - No. de l'invitation</b> 5P201-18-0078/A		<b>Amendment No.:/N° de modification de l'invitation</b> 003
<b>Client Ref. No. - No. de réf du client.</b> 1732		<b>Date:</b> 31 juillet 2018
<b>GETS Reference No. - No de reference de SEAG</b> PW-18-00834243		
<b>Solicitation Closes:</b>		
<b>at - à</b> 14h 00	<b>on - le</b> 07 août 2018	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> ADT - HAA
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>		
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :</b> Jaime Creaser, <a href="mailto:Jaime.Creaser@pc.gc.ca">Jaime.Creaser@pc.gc.ca</a>		
<b>Telephone No. - No de téléphone</b> (902) 426-7513		<b>Fax No. - No de FAX:</b> (902) 426-1775
<b>Destination of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destinations des biens, services et construction:</b>  See Herein - Voir aux présentes		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)**  
**À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)**

<b>Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Address - Adresse</b>	
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm</b> <b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Titale - Titre</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone:</b> _____	
<b>Facsimile No. - N° de télécopieur:</b> _____	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## **MODIFICATION 003**

**Cette modification vise à répondre aux questions de l'offre à commande 5P201-18-0078/A :**

### **1. QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q1. La dalle de distribution doit-elle être coulée sur place ?

R1. Une dalle de distribution est requise sur chacun des trois ponceaux et doit être coulée sur place. Les détails sont sur les dessins.

Q2. Y a-t-il de la pierre ?

R2. Les registres de la fosse d'essai sur le dessin suggèrent qu'il n'y avait pas de pierre jusqu'à une profondeur de 1,2m.

Q3. L'avis de commencement des travaux de construction doit-il être transmis à Parcs Canada ?

R3. L'entrepreneur doit aviser la municipalité de Northern Bruce Peninsula ET Parcs Canada au moins 24 heures à l'avance.

---

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.**

---