



Royal Canadian Gendarmerie royale
Mounted Police du Canada

RETURN BIDS TO :

RETOURNER LES SOUMISSIONS :

RCMP-GRC
Bid Receiving/Réception des sousmissions
Attention: Jordan McKenna
Mail Stop/Arrêt postal 15
73 chemin Leikin Drive,
Ottawa, ON K1A 0R2

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER

Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

MODIFICATION À L'APPEL D'OFFRES

Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. – No de téléphone:

()

Facsimile No. – No de télécopieur:

()

Title-Sujet Construction - Bâtiment A		
Solicitation No. – No. de l'invitation 201801002	Amend. – Modif. No. : 11	Date 2 Août, 2018
Client Reference No. - No. de Référence du Client 201801002		
GETS Reference No. – No de Référence du SEAG		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin at – à 2:00 P.M. EDT on – 2 août, 2018.		
F.O.B. - F.A.B. Destination		
Address Enquiries to: - Adresser toute questions à : Jordan McKenna		
Telephone No. - No de telephone 613-843-5518	Fax: 613-825-0082	
Destination of Goods - Destinations des biens: See Herein		
Instructions : See Herein / Voir aux présentes		
Delivery Required – Livraison exigée: See Herein		
Name and Title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm. Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		

Modification N° 11

Construction – Bâtiment A
N° D'APPEL D'OFFRES : 201801002

Date : 2 Août 2018

La modification no 11 a été émis pour modifier le formulaire de soumission et d'acceptation afin de saisir un nouvel élément d'ALLOCATION EN ESPÈCES

LES DOCUMENTS DE L'APPEL D'OFFRES ONT FAIT L'OBJET DES CHANGEMENTS SUIVANTS, QUI ENTRENT EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT.

1. Dans le 'FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)'

EFFACER

ARTICLE	ALLOCATION EN ESPÈCES
1. Conformément aux spécifications de l'annexe A, section 03 30 00, Béton coulé en place. Allocation pour l'achat d'un agrégat spécial.	770 000 \$

INSERER

ARTICLE	ALLOCATION EN ESPÈCES
1. Conformément aux spécifications de l'annexe A, section 03 30 00, Béton coulé en place. Allocation pour l'achat d'un agrégat spécial.	770 000 \$
2. Travaux d'entretien des sites d'hydroélectricité et de gaz naturel.	70,000 \$

2. Question et réponse (en anglais seulement):

Q1: Rooms 122, 123, 124, 140 and 141 are shown to be on raised floors on the raised floor plan and to receive static dissipative resilient tile on the floor finish plan and RFS. Installing resilient tiles directly on raised floors voids the product warranty. The only way to keep the warranty is to have the tiles pre-installed on the raised floor panels at the factory. Please advise? Should I exclude all resilient on raised floors?

A1: Rooms 122, 123 and 124: use raised floor manufacturer static dissipative tile, tiles will be factory installed. Colour will be selected by the department representative from the standard colour selection of the manufacturer.

Rooms 129, 140, 141: use raised floor manufacturer standard tile, tiles will be factory installed. Colour will be selected by the department representative from the standard colour selection of the manufacturer.

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
FIN**