



**Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada**

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**
Bid Receiving/Réception des soumissions
RCMP / GRC
Services des acquisitions et des marchés
c/o Commissionaires, Division F
6101 avenue Dewdney
Regina (SK) S4P 3K7

**No de télécopieur pour révision des soumissions:
(306) 780-5232**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les memes.

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions remain the same.

Comments – Commentaries

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur**

Facsimile No. - No de télécopieur:

Telephone No. - no de téléphone:

Title-Sujet: Rénovations intérieures	
Solicitation No. - No. de l'invitation M5000-19-0814/A	Date 10 aout 2018
Amendment No. – No modif : 002	
Client Reference No. - No. De Référence du Client M5000-19-0814/A	
GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG PW-18-00837727	
Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 17 aout 2018	
F.O.B. - F.A.B. Destination	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Teresa Hengen, Agente principale des marchés	
Telephone No. - No de téléphone 639-625-3449	Fax No. - N° de FAX: 306-780-5232
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Gendarmerie royale du Canada 10512 101e Avenue Morinville (AB) T8R 1K9	
Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.	
Delivery Required - Livraison exigée: Voir aux présentes	Delivery Offered - Livraison proposée
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)	



La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de soumission:

Q4) 1) Les spécifications (BA01 et Annexe A) mentionnent que le travail doit être effectué dans deux salles : « Salle d'entrevue sécurisée » et « Salle de téléphone / surveillance » (l'ancienne salle des visiteurs). Cependant, les spécifications relatives au Tectum mentionnent des panneaux de Tectum de type Souple pour la « salle d'entrevue publique ». Je constate également que l'insonorisation des deux salles d'entrevue sera vérifiée. Devons-nous inclure également le réacheminement des câbles de données vers la nouvelle salle de téléphone / surveillance?

A4) Aucune connexion de données n'est nécessaire dans cette salle. Tous les travaux exigés ont été inclus dans l'EDT.