



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Float Reconstruction	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-188003/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F1571-188003	Date 2018-08-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-036-8395	
File No. - N° de dossier PWY-8-41070 (036)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-08-21	
Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martin (PWY), Delia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy036
Telephone No. - N° de téléphone (778) 707-2139 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Port Alberni Small Craft Harbour - Port Alberni, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation. - N° de l'off. à comm.
F1571-188003/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy036

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier
PWY-8-41070

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This Amendment #002 is raised to:

- 1: Extend the solicitation closing date
- 2: Issue Addendum No. 2

1: Extension of Solicitation Closing Date

Extension of Time for Tenderers

Float Reconstruction – Department of Fisheries and Oceans
Port Alberni Small Craft Harbour, Port Alberni, BC
Solicitation No: F1571-188003/A

Notice is hereby given that the time for reception of tenders previously due at 2:00 p.m. P.D.S.T. on 20 August 2018 is hereby extended to 2:00 p.m. P.D.S.T. on 21 August 2018.

- 2: Issue Addendum No. 2.

Please see Addendum No. 2 attached.

The addendum will form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain unchanged.

The following changes / clarifications in the tender documents are effective immediately. This Addendum will form part of the Contract Documents.

1.0 Response to Bidders' Inquiries:

1.1 Please find below a response to bidder's inquiries:

Q1: Our timber supplier is requesting that the decking thickness requirement be relaxed from 2" to 1 1/2" – Also, they would like to know if a 7 1/2" width is acceptable.

A1: There will be no alternates accepted as these material need to match existing materials.

Q2: What diameter bolt is specified for the joist connection? 3/4" or 1"?

A2: The bolt size should be 3/4"