



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Entrepreneur travaux construction	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF236-190574/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.089836.001	Date 2018-08-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-110-14952	
File No. - N° de dossier MTC-8-41059 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-09-06	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hivon, Michèle	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc110
Telephone No. - N° de téléphone (514) 607-4952 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE EST MODIFIÉ TEL QUE DÉCRIT CI-DESSOUS :

Ajout de l'Addenda 02

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITION DEMEURENT INCHANGÉS

2018-08-24

PROJET : TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
Service correctionnel canada établissement Archambault
Démolition et rénovation des tours de garde
No de projet : R.089836.001
N/D : 170622

ADDENDA N° 02

Ce document fait partie intégrante des documents de soumission.

ARCHITECTURE :

DEVIS

1.0 À la section 08 80 50 – VITRAGES

- .1 À l'article 2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS, remplacer l'item .2 par le suivant :
 - « .1 Verre plat
 - .1 Verre type V1 – Verre extérieur pour fenêtres coulissantes (panneaux ouvrants et fixes).
 - .1 Unité scellée avec verre trempé ultraclair 6mm d'épaisseur et pellicule à faible émissivité (Low E) :
 - .1 Type 2 trempé.
 - .2 Catégorie : B, flotté.
 - .3 Classe : 1.
 - .2 Verre type V2 – Verre intérieur pour fenêtres coulissantes (panneaux ouvrants).
 - .1 Verre trempé ultraclair 6mm d'épaisseur :
 - .1 Type 2 trempé.
 - .2 Catégorie : B, flotté.
 - .3 Classe : 1.

QUESTIONS ET RÉPONSES PENDANT LA PÉRIODE DE SOUMISSION :

- .1 Angle des fenêtres : Est-ce possible d'avoir la confirmation pour l'angle des fenêtres qui sont inclinées par l'avant ?
Réponse : Se référer à l'article 3.2.2.1 de la section de devis en architecture 08 50 00 – Fenêtres, précisant que les parties verticales doivent être **inclinées de 10 degrés** à partir du bas des fenêtres. Prendre note que l'inclinaison mentionnée est à titre indicatif, et pourra légèrement varier en chantier selon les murs existants conservés des tours.
- .2 Équivalence : Le modèle de fenêtre coulissante Ennova est avec un verre simple côté intérieur et un verre double (unité scellée) côté extérieur. Est-ce un produit acceptable ?
Réponse : Le verre extérieur doit être trempé. Prendre note que la fenêtre de type Ennova, en tant que modèle coulissant, peut être un produit acceptable sous réserve de respecter les exigences particulières demandées dans les détails techniques, en raison des conditions d'installations non standards du projet.
- .3 Coins des fenêtres : À la tour 9 les fenêtres semblent être collées aux bas des coins, tandis qu'il semble y avoir un espacement dans les tours 1 et 2. Serait-ce possible de confirmer ?
Réponse : effectivement les fenêtres existantes de la tour 9 n'ont pas d'espacements entre elles aux coins. Les fenêtres existantes des tours 1 et 2 sont espacées aux bas des coins, avec des panneaux de remplissage en métal (voir photo ci-dessous).



BISSON FORTIN ARCHITECTURE+DESIGN



Richard A. Fortin, architecte associé
R.A.F./ dm