



ADDENDA N° 1

Numéro de la demande de soumissions : 18-1177

Titre : Bâtiment 140 Remplacement de toit (18-1177)

Date : 19 septembre 2018

Les renseignements ci-dessous complètent ou remplacent le contenu correspondant des documents d'appel d'offres émis le 6 septembre 2018. Le présent addenda fait partie des documents contractuels, et il doit être relié aux autres parties et lu et interprété à la lumière de ces dernières. Tout changement apporté au coût des travaux en raison du présent addenda doit être inclus dans la proposition de prix. Les révisions suivantes remplacent le contenu de la partie correspondante du dossier d'appel d'offres d'origine du projet susmentionné, dans la mesure indiquée, et elles deviennent partie intégrante de ce dernier.

1. À L'APPEL D'OFFRES, L'invitation prend fin :

SUPPRIMER :

Jeudi, 20 septembre, 2018

INSÉRER :

Mardi, 25 septembre, 2018

2. À FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION, Clôture des soumissions,

SUPPRIMER :

Jeudi, 20 septembre, 2018

INSÉRER :

Mardi, 25 septembre, 2018

QUESTIONS ET RÉPONSES (Q et R)

Q 1. Le devis demande de la tôle d'acier préfinie de jauge 24 – cela est très rare pour ce type de toit (joint debout double). À chaque joint transversal, l'épaisseur ainsi obtenue rendra impossible la réalisation d'un joint adéquat. Le matériau pourrait-il être changé pour de la tôle d'acier préfinie de jauge 26?

- R 1. 1. Consulter le dessin A1 – Devis, tôle métallique préfinie, tôle d'acier préfinie :
Supprimer la puce suivante : « Jauge : minimum 24ga. (0,61 mm ou 0,024 po d'épaisseur) ».
Ajouter la nouvelle puce suivante : « Jauge : minimum 26ga. (0,53 mm ou 0,021 po d'épaisseur). »
2. Consulter le dessin A1 – Devis, tôle métallique préfinie, solin et habillage de toiture :
Supprimer la puce suivante : « min 24ga. (0,61 mm ou 0,024 po d'épaisseur). Tous les solins et habillages de toiture doivent avoir des bords repliés, là où les bords sont exposés. » Ajouter la nouvelle puce suivante : « min 26ga. (0,53 mm ou 0,021 po d'épaisseur). Tous les solins et habillages de toiture doivent avoir des bords repliés, là où les bords sont exposés. »



Q 2. Au lieu de panneaux de 2 400 mm de longueur placés en quinconce, pourrions-nous utiliser des panneaux sans joint de l'avant-toit jusqu'au faîte?

R 2. Les exigences concernant la longueur des panneaux et leur positionnement en quinconce demeurent les mêmes.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT LES MÊMES.

Fin de l'addenda n° 1