

## STRUCTURE

### CONSULTANT :

**STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE**  
375, BOUL. ROLAND-TERRIEN, BUR. 400  
LONGUEUIL (QUÉBEC)  
J4H 4A6

Préparé par :

---

Mounir Zakhour, ing.  
**Structure**

# SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

6099, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)

## Complexe Laval

### Réfection de toitures au Collège du personnel (A15) et bâtiment 13 du CFF

## ADDENDA N° 2

### Structure

Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission auxquels il se réfère, en les complétant, les modifiant ou en éliminant certains éléments.

#### 1. DEVIS

Sans objet.

#### 2. PLANS

##### 2.1 STRUCTURE

Les plans suivants sont émis avec le présent addenda :

##### 2.1.1 Plan n° S02, rév. 2 (modifié)

- Modification du renforcement des trois poutrelles situées en dessous de l'unité UTA-02 au toit et renforcement de la poutre B9, tel que montré au plan.

##### 2.1.2 Plan n° S07, rév. 1 (modifié)

- Modification du renforcement des trois poutrelles situées en dessous de l'unité UTA-02 au toit et renforcement de la poutre B9, tel que montré au plan.