

## **RETOURNER LES SOUMISSIONS Á: RETURN BIDS TO:**

Module de réception des soumissions de Parcs Canada Service national de passation de marchés 220, 4e Avenue Est, bureau 720

Calgary AB T2G 4X3 Nº de fax: (866)246-6893

# MODIFICATION/ **AMENDMENT 002**

#### Soumission aux: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

#### **Tender To: Parks Canada Agency**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Commentaries - Comments

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur Vendor/Firm Name and Address

#### Bureau de distribution - Issuing Office

**Agence Parcs Canada** Module de réception des soumissions de Parcs Canada Service national de passation de marchés 220, 4e Avenue Est, bureau 720 Calgary AB T2G 4X3



Sujet - Titl Réparations		- Par	rc national de Prince Albert		
No. de l'invitation - Solicitation			Date:		
No.: 5P420-18-0345/A			02 octobre 2018		
No de reference de SEAG - GETS Reference No. PW-18-00843706		S	N° de la modif Amendment No.		
L'invitation	n prend fin	ı			
			seau horaire - Time Zone AR - MDT		
F.A.B F.C Usine- Plan		า: 🗆	Autre- Other:		
Adresser to	oute demande de ren	seig	gnements à : - Address Inquiries to:		
Kirsten Sag	ge Kirsten.sage@p	c.gc.	ca.ca		
No de telephone - Telephone No.			No de FAX - Fax No.		
(403) 292-4738			(866) 246-6893		
Destinations des biens, services et construction: Destination of Goods, Services, and Construction:					
See Herein – Voir ici					
À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE -					
Raison sociale et adresse du fournisseur/ de l'entrepreneur					
Adresse - A	Address				
Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm					
Titre - Title	1				
N° de telephone - Telephone No.:					
N° de télécopieur - Facsimile No.:					
Signature			Date		



Signature

N° de la modif. - Amd. No. 002

l'acheteur - Buyer Kirsten Sage

N° de réf. du client - Client Ref. No.

Nom du dossier - File Name

Réparations au chemin Cookson - Parc national de Prince Albert

#### **Modification 002**

La présente modification vise à reporter la date de clôture de l'appel d'offres, à abrogées Modification 001, à diffuser des questions et des réponses et à modifier les documents d'appel d'offres.

#### A) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

La date de clôture de l'appel d'offres 5P420-18-0345/A, qui avait été fixée au 03 octobre 2018, est reportée au **04 octobre 2018 à 14 h (HAR)**.

## **B) MODIFICATION 001**

**Modification 001** (*f-18-0257-amend\_1.pdf*) sont abrogées par les présentes et ne font plus partie de la demande de soumissions.

# C) QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1 : Le 31 décembre semble être trop tard dans la saison pour placer le matériel dans des conditions non gelées et pour obtenir les densités requises.

**R1** : Il incombe à l'entrepreneur de terminer les travaux cette année avant que les conditions météorologiques ne le rendent impossible.

**Q2** : Le tout-venant granulaire dans les spécifications semble être relativement peu serré et pourrait entraîner une instabilité potentielle du matériau. Des éclaircissements peuvent-ils être nécessaires s'il s'agit de l'intention voulue?

R2 : Une spécification révisée est jointe au présent addendum.

# D) MODIFICATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

# 1. DEVIS

Les sections suivantes ont été révisées.

À la section 32 11 16 paragraphe 2.1.1.2

**SUPPRIMER**: Gradation to meet the following:

Sieve Designation	% Passing
75.0 mm	100.0
71 um	0-15.0

**INSÉRER:** Section 32 11 16 Clause 2.1.1.2 Aggregate to be well graded. Gradation to meet the following requirements:

Toquilottio.			
Sieve Designation	% Passing		
50 mm	100		
5 mm	50 - 80		
71 um	8-20		