



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des soumissions
Procurement & Contracting Services
c/o Commissionaires, F Division
6101 Dewdney Ave
Regina, SK S4P 3K7

Fax No. - No de FAX:
(306) 780-5232

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaires :

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Title – Sujet: Mechanical Maintenance – Services d'entretien mécanique Prince Albert, Saskatchewan		Date : October 12, 2018 le 12 octobre 2018
Solicitation No. – N° de l'invitation M5000-19-0924/A PW-18-00842947		Amendment No. – N° de la modification 001
Client Reference No. - No. De Référence du Client 201900924		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At /à :	2 :00 pm	CST (Central Standard Time) HNC (Heure Normale du Centre)
On / le :	October 23, 2018 / le 23 octobre 2018	
Incoterms 2010 "DDP Delivered Duty Paid" See herein — Voir aux présentes	GST – TPS See herein — Voir aux présentes	Duty – Droits See herein — Voir aux présentes
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See herein — Voir aux présentes		
Instructions See herein — Voir aux présentes		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Rachel Sookoo, Procurement Officer / Agente d'approvisionnement		
Telephone No. – No. de téléphone 639-625-3291		Facsimile No. – No. de télécopieur 306-780-5232

Delivery Required – Livraison exigée N/A	Delivery Offered – Livraison proposée N/A
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:	
Telephone No. – No. de téléphone	Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



This amendment is raised to modify some items in Annex "A", Statement of Work:

First item: On page 22

C. Work schedule

1. Maintenance Service must include the prescribed number of service inspections to the following equipment as listed:
- e) Central Fan Systems

DELETE:

- iv) provide no less than nine (9) filter changes a year - Six (6) throughout May to October and three (3) throughout November to April.

REPLACE WITH:

- iv) provide no less than four (4) filter changes a year

Second item: On page 31

DELETE IN ITS ENTIRETY AS THIS UNIT NO LONGER EXISTS ON SITE

8. Water Softener

- i) Weekly Inspection
 - a) Visually inspect water softener tank for salt levels
 - b) Add salt as required
 - c) Order replacement manufacturer approved water softener salt (anticipated usage is 8 bags per month).

Third item: On page 31

H. Filter List

DELETE:

- PF PRE-FILTER: Merv 8 x 2" [50mm]
6 @ 24 x 24 x 2 [610 x 610 x 50mm]
356 FPM [1.81 m/sec]; Loading: Front – SSM
Galvanized
Magnehelic Gauge
Spare PF: 1 set

REPLACE WITH:

- PF Return Air Filter: Merv 8 x 2" [50mm]
6 @ 24 x 24 x 2 [610 x 610 x 50mm]
356 FPM [1.81 m/sec]; Loading: Front – SSM
Galvanized
Magnehelic Gauge
Spare PF: 1 set

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME



La présente modification vise à répondre à modifier des éléments de l'annexe "A", Énoncé des travaux :

Premier élément: à la page 22

C. Calendrier des travaux

1. Le service d'entretien doit tenir compte du nombre d'inspections de services prévu, pour les équipements suivants:
- e) Systèmes de ventilations centralisés

SUPPRIMER :

- iv) fournir pas moins de neuf (9) filtres par année – six (6) de mai à octobre et trois (3) de novembre à avril.

REPLACER AVEC:

- iv) fournir au moins quatre (4) changements de filtre par année

Deuxième élément: à la page 31

SUPPRIMER EN ENTIER COMME CET UNITÉ N'EXISTE PLUS

8. Adoucisseur d'eau

- i) Inspection hebdomadaire
 - a) Faire une inspection visuelle du réservoir de l'adoucisseur d'eau pour les niveaux de sel
 - b) Ajouter du sel au besoin
 - c) Commander du sel d'adoucisseur d'eau approuvé par le fabricant (utilisation prévue est de 8 sacs par mois).

Troisième élément: à la page 31

H. Liste de filtres

SUPPRIMER

- PF PRE-FILTER: Merv 8 x 2" [50mm]
6 @ 24 x 24 x 2 [610 x 610 x 50mm]
356 FPM [1.81 m/sec]; Chargement : Avant – SSM
Galvanisé
Manomètre Magnehelic
PF de rechange : 1 jeu

REPLACER AVEC:

- PF Filtre à air de retour: Merv 8 x 2" [50mm]
6 @ 24 x 24 x 2 [610 x 610 x 50mm]
356 FPM [1.81 m/sec]; Chargement : Avant – SSM
Galvanisé
Manomètre Magnehelic
PF de rechange : 1 jeu

TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURE INCHANGÉES