

Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9^E246, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

12 octobre, 2018

Addenda no. 3

Objet: **Avis d'Appel d'Offre: No. FP802-180128**
Nouvelle tours d'aides a navigation Gananoque Ontario

Madame, Monsieur,

En plus de l'avis d'appel d'offre susmentionnée, le présent addenda (n o 3) vise à informer les soumissionnaires potentiels d'une question reçu au cours de l'appel d'offres à ce jour. La question et la réponse suit.

- Q2. Les exigences de la phase de construction indiquées dans le cahier des charges ne sont pas claires. Le MPO exige-t-il que les tours existantes soient entretenues / non perturbées pendant la construction, puis retirées après l'installation des nouvelles tours?
- R2 La démolition des tours existantes ne doit pas être achevée avant l'installation des nouvelles tours. Il est nécessaire que les nouvelles tours et fondations soient érigées à proximité (moins de 6 m) des tours existantes.

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Cordialement,

Larry Hotte
Agent principal des contrats
Opérations de gestion des finances et du matériel

Canada

