



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

L'Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water,
Pièce AH 201
Halifax (Nouvelle- Écosse.
B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

L'Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water,
Pièce AH 201
Halifax (Nouvelle- Écosse.
B3J 1S9

Title-Sujet Projet de rénovation du blockhaus, Lieu historique national du Fort-George		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-18-0166/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 003
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1504		Date: 22 octobre 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-18-00845316		
Solicitation Closes:		
at - à 14h 00	on - le 30 octobre 2018	Time Zone - Fuseau horaire ADT - HAA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jaime Creaser, Jaime.Creaser@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902. 426-7513		Fax No. - No de FAX: (902. 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print.
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire
en caractères d'imprimerie.

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

MODIFICATION 003

Cette modification vise à modifier les devis et à répondre aux questions à l'offre à commande 5P201-18-0166/A :

1. MODIFICATION AUX SPÉCIFICATIONS

Spécification section 07 46 23 Wood Siding, Sous-section 2.1 Materials

INSÉRER : Sous-section .2.2

Primer to be oil/alkyd primer conforming to MPI Painting Specification System EXT 6.2A (Specified in Section 09 91 13, paragraph 2.5.1), factory applied on all six sides of every piece. Primer shall contain the following: Water repellent, Fungicide/mildewcide; protection against ultra violet (UV) light.

2. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q27. Sommes-nous en mesure de travailler sept jours sur sept, pouvons-nous commencer notre quart de travail à 8 h et à quelle heure en après-midi se termine notre quart de travail?

R27. Les décisions concernant l'accès aux sites et les heures de travail seront prises en coordination avec le gestionnaire de projet après l'attribution du contrat de façon à ce que l'on consacre un maximum de temps à la mise en oeuvre du projet, en réduisant au minimum les incidences sur les exigences opérationnelles du site.

Q28. Pouvons-nous transporter l'équipement de construction sur les trottoirs de béton du Fort-George?

R28. Veuillez consulter modification 002.

Q29. Parcs Canada fournira-t-il à l'entrepreneur général un espace d'entreposage sur le chantier de construction?

R29. Veuillez consulter modification 002.

Q30. Pouvons-nous installer sur le site une remorque-bureau?

R30. Veuillez consulter modification 002.

Q31. Parcs Canada fournira-t-il un espace d'entreposage pour le rangement de tous les appareils électriques qui doivent être retirés et réinstallés?

R31. Des espaces d'entreposage sont offerts sur place en coordination avec le gestionnaire de projet après l'attribution du contrat.

Q32. Conformément aux dessins électriques qui indiquent clairement que l'on doit installer 4 nouveaux interrupteurs résistant aux intempéries pour allumer et éteindre les lumières dans le tunnel et le bâtiment commercial, pouvons-nous placer ces 4 interrupteurs dans un bâtiment résistant aux intempéries à côté du nouveau panneau électrique?

R32. Cette option est acceptable, sous réserve de l'examen par Parcs Canada des dessins d'atelier, de même que de l'entente définitive et de ses détails. L'équipement électrique ne doit pas indûment restreindre la largeur du corridor ou gêner l'ouverture de la porte.

Q33. Nos fournisseurs de revêtement de cèdre rouge nous ont avisés que la longueur de chacune des planches de revêtement sera aléatoire et qu'il leur est impossible de garantir la production d'une taille précise. Le fournisseur peut toutefois fournir des planches de tailles précises pour un coût plus élevé et sur une base limitée, veuillez préciser dans quelle mesure Parcs Canada souhaite le respect de différentes longueurs linéaires par rapport à son revêtement en cèdre.

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P201-18-0166/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer - l'acheteur
Jaime Creaser

Client Ref. No. - N° de réf. du client
1504

File Name - Nom du dossier
Projet de rénovation du blockhaus, Lieu historique national du Fort-George

R33. Les longueurs aléatoires sont acceptables. Veuillez consulter la section 07 46 23, paragraphe 3.1.3.

Q34. Parcs Canada fournira-t-il des espaces de stationnement gratuit aux entrepreneurs?

R34. L'aménagement des zones et des espaces de stationnement de l'entrepreneur sera décidé avec le gestionnaire de projet après l'attribution du contrat.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
