



**Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada**

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**
Bid Receiving/Réception des soumissions
 RCMP / GRC
 Services des acquisitions et des marchés
 c/o Commissionaires, Division F
 6101 avenue Dewdney
 Regina (SK) S4P 3K7

**No de télécopieur pour révision des soumissions:
(306) 780-5232**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les memes.

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions remain the same.

Comments – Commentaries

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur**

Facsimile No. - No de télécopieur:

Telephone No. - no de téléphone:

Title-Sujet: Fourniture et installation de revêtement de sol en caoutchouc	
Solicitation No. - No. de l'invitation M5000-19-2893/A	Date 30 octobre 2018
Amendement No. – No modif : 001	
Client Reference No. - No. De Référence du Client M5000-19-2893/A	
GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG PW-18-00847389	
Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 02 novembre 2018	
F.O.B. - F.A.B. Destination	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Teresa Hengen, Agente principale des marchés	
Telephone No. - No de téléphone 639-625-3449	Fax No. - N° de FAX: 306-780-5232
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: l'École de la GRC, Division Dépôt avenue 11, 5600, Regina (SK)	
Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.	
Delivery Required - Livraison exigée: Voir aux présentes	Delivery Offered - Livraison proposée
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
<p>(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)</p>	



Le but de la modification :

Demande d'égalité acceptée pour le revêtement de sol en caoutchouc:

ProXL Stamina par Northwest
Caoutchouc – 100% caoutchouc vulcanisé
¾ pouce – 4 pieds par 6 pieds

Q1. La pente du sol doit être 2%, sinon, l'entrepreneur devra ajuster le sol pour répondre aux besoins de l'installation.

R1. La pente de 2% est en place sur le sol, l'entrepreneur devra s'assurer que la pente est maintenue lors de l'installation.

Q2. Quel poids de tissu filtrant est nécessaire avant l'installation du tapis en caoutchouc.

R2. Un tissu de paysage avec poids moyen 8 onces.

Effacer :

Solicitation Closes -L'invitation prend fin
at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre
on - le 01 novembre 2018

Insérer :

Solicitation Closes -L'invitation prend fin
at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre
on - le 02 novembre 2018