



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6  
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6

|  |  |
|--|--|
| <b>Title - Sujet</b><br>Alpine Stables Reconstruction  |  |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>EP922-191264/B   | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>006                                    |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>Parks Canada  | <b>Date</b><br>2018-11-08  |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$PWU-004-11475  |  |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>PWU-8-41106 (004)   | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>                                     |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2018-11-09</b>   | <b>Time Zone</b><br><b>Fuseau horaire</b><br>Mountain Standard Time<br>MST |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Espedido, Karielen K.   | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pwu004                               |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(780) 231-4719 ( )   | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(780) 497-3510                               |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>  |  |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EP922-191264/B

Amd. No. - N° de la modif.  
006

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
Parks Canada

File No. - N° du dossier  
PWU-8-41106

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

## SOLICITATION AMENDMENT No. 006

**The following question and answer is address to the specifications for clarification purposes only.**

1. Drawing A2.2 and Drawing S6 are contradictory with reference to Insulation details. Please confirm if insulation as noted on Drawing S6 as "NIC" is correct. It makes sense to us that we should include insulation as per A2.2

*Response: The note on S6 is correct. A portion of the exposed vertical foundation insulation will be installed in a following contract, after the building is complete. Insulation is to be supplied and installed in this contract only where the foundations are backfilled in this contract.*

All other terms and conditions of the Invitation to Tender remain unchanged.