

L'ENTREPRENEUR SOUMISSIONNAIRE DOIT TENIR COMPTE QUE LE PRÉSENT ADDENDA FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION. LES MODIFICATIONS SUIVANTES ENTRENT EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT.

THE BIDDING CONTRACTOR MUST TAKE INTO ACCOUNT THAT THIS ADDENDUM IS AN INTEGRAL PART OF THE TENDER DOCUMENTS. THE FOLLOWING MODIFICATIONS COME INTO EFFECT IMMEDIATELY.

Mécanique

Le modèle de sonde de H2S demandé aux plans de marque Sensidine SensAlarm pour les salles de serveurs est remplacé par le modèle Honeywell XCD ou équivalent.

Mechanical

The H2S's sensor model shown in the plans made by Sensidine SensAlarm for the server rooms are replaced by the Honeywell XCD's model or equivalent.

MLC ASSOCIÉS inc.

Riccardo Biral, ing.

2018-11-22