



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
220 4 Ave SE, Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

AMENDMENT / MODIFICATION

001

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
220 4 Ave SE, Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title-Sujet Reprofilage de la pente du mont Vaux le long de la Transcanadienne, parc national du Canada Yoho		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-18-0417/A		Date: 11 decembre 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-18-00853500		Amendment No. - N° de la modif. 1
Solicitation Closes:		
at - á 02:00 PM	on - le 18 decembre 2018	Time Zone - Fuseau horaire MST - HNR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Rebecca Chen rebecca.chen2@canada.ca		
Telephone No. - No de téléphone (587) 439-3529		Fax No. - No de FAX: 1-866-246-6893
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 01

La présente modification vise à modifier les documents d'appel d'offres et à distribuer les questions et réponses.

A) MODIFICATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Ajouter : DSP2_18-0403: TCH Mt Vaux Slope Re-profiling - Specifications - Amendment 1

SPECIFICATIONS

Supprimer : Section 01 01 10 Table of Contents

Remplacer par : Revised Section 01 01 10 Table of Contents (voir la pièce jointe, changements en rouge)

Supprimer : Section 01 11 00 Summary of Work

Remplacer par : Revised Section 01 11 00 Summary of Work (voir la pièce jointe, changements en rouge)

Supprimer : Section 01 14 00 Work Restrictions

Remplacer par : Revised Section 01 14 00 Work Restrictions (voir la pièce jointe, changements en rouge)

Supprimer : Section 01 21 00 Allowances

Remplacer par : Revised Section 01 21 00 Allowances (voir la pièce jointe, changements en rouge)

Supprimer : Section 31 23 20 Rock Scaling

Remplacer par : Revised Section 31 23 20 Rock Scaling (voir la pièce jointe, changements en rouge)

Supprimer : Section 31 24 13 Roadway and Drainage Excavation

Remplacer par : Revised Section 31 24 13 Roadway and Drainage Excavation (voir la pièce jointe, changements en rouge)

B) QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1 Les matériaux utilisés pour le nivellement de la fosse de captage sont-ils inclus dans le volume de type A? Exemple : $12\,400\text{ m}^2 \times 0,75\text{ mm} = 9,300\text{ m}^3$

R1 Non. L'aire de la fosse de captage existante est variable et comprend une combinaison de matériaux lâches et de points hauts en roche solide. Il s'agit d'un article distinct de l'excavation de type A et tous les travaux associés au nivellement de la fosse de captage, y compris le cassage de roche, doivent être inclus dans la soumission de l'entrepreneur sous l'article 3 de prix unitaire – Travaux de nivellement de la fosse de captage.

Q2 Les $2\,500\text{ m}^3$ d'enrochement de classe 500 sont-ils inclus dans les $59\,600\text{ m}^3$ de type A?

R2 Consulter la section 31 24 13 révisée, Excavation de la route et des fossés.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.