



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Const.Quai de la Reine section93&94	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-191340/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client R.083401.001	Date 2019-01-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-018-17559	
File No. - N° de dossier QCM-8-41101 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-24	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Piras, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm018
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2870 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Base de Québec 101 boul. Champlain Québec, QC G1K 7Y7	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**Reconstruction of Wharfs 93 and 94, Quai de la Reine
Quebec (Quebec)
Amendment 007**

Included in the present amendment:

1. Question and answers 31 and 32

QUESTIONS AND ANSWERS

Question 31

In article 3.5.1.3 of 31 63 19.13 section, you mention that the depth of the rock sockets could be reduced as a result of the dynamic tests. Because the socket paid on a unit basis, how are you going to manage the reduction in the rock socket meters?

Answer : Unit price will be adjusted in proportion to the new drilling length compared to the drilling length indicated on the Issued for tender drawings.

Question 32

At the connection with the wharf 95, can you show us how you want the transition between the berm of the 95 wharf at - 10,00 m and the top of the scouring mattress to 12,00 m.

Answer : See drawing S08 (elevation) and S25 (plane view). The scouring mattress shall be covering the whole new wharf.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.