



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Const.Quai de la Reine section93&94	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EE517-191340/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 007
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.083401.001	<b>Date</b> 2019-01-08
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-018-17559	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-8-41101 (018)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-01-24</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Normale du l'Est HNE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Piras, Gabriel	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm018
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2870 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Base de Québec 101 boul. Champlain Québec, QC G1K 7Y7	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**Reconstruction des sections 93 et 94 du Quai de la Reine  
Québec (Québec)  
Modification 007**

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 31 et 32
- 

**QUESTIONS ET RÉPONSES**

**Question 31**

À l'article 3.5.1.3 de la section 31 63 19.13, vous mentionnez que la profondeur des emboîtures pourrait être réduite suite aux essais dynamiques. Étant donné que l'emboîture est payable à l'unité, comment allez-vous gérer la diminution en mètre de l'emboîture ?

**Réponse :** Le prix unitaire sera ajusté au prorata de la profondeur à forer sur la profondeur indiquée aux plans émis pour soumission.

**Question 32**

Au raccordement avec le quai 95, pouvez-vous nous montrer de quelle façon vous voulez la transition entre la berme du quai 95 à l'élévation -10,00 et le dessus du tapis para fouille à -12,00.

**Réponse :** Voir S08 (élévation) et S25 (vue en plan). Le tapis de para fouille devrait couvrir toute la zone de travaux (longueur totale du nouveau quai).

---

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES.