
ADDENDA NO. 2

Q & R

Questions :

1.	<p>Q : Section 01 00 11 (page 1) des spécifications indique qu'un panneau de protection de 3 mm fait parti du nouveau système de toiture. Cependant, la Section 07 52 00 (page 11) ainsi que les dessins font référence à un panneau de protection de 6 mm. Veuillez confirmer la bonne épaisseur.</p> <p>R : La bonne épaisseur du panneau de protection est de 6 mm et a été adressée dans l'item 2.4 de l'Addenda 2.</p>
2.	<p>Q : Section 07 52 00 (page 11, article 2.9 – Isolant en polystyrène) mentionne : « Là ou indiqué, fournir des feuilles avec canaux aux dessous pour assurer le drainage. ». Nous ne voyons aucune indication sur les dessins. Est-ce requis ? Où pouvons-nous fournir seulement de l'isolant XPS standard ?</p> <p>R : Vous pouvez fournir seulement de l'isolant XPS standard. L'item 2.9 de l'Addenda 2 adresse ce changement.</p>