



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Const.Quai de la Reine section93&94	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EE517-191340/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 011
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.083401.001	<b>Date</b> 2019-01-21
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-018-17559	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-8-41101 (018)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-25</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Piras, Gabriel	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm018
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2870 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Base de Québec 101 boul. Champlain Québec, QC G1K 7Y7	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**Reconstruction des sections 93 et 94 du Quai de la Reine  
Québec (Québec)  
Modification 011**

Inclus dans la présente modification :

1. Question et réponse 57
- 

**QUESTIONS ET RÉPONSES**

**Question 57**

Sur la vue en plan de la page S02 entre les chaînages 0+147 et 0+184 ainsi qu'à la coupe E de la page S05, on semble voir deux épaisseurs de mur de palplanches.

Étant donné qu'il sera très difficile de faire des ouvertures pour le forage des tirants dans cette éventualité, pouvez-vous nous confirmer cette situation ?

**Réponse :** Il n'y a qu'un seul mur de palplanche. Sauf que comme la palplanche est déformée (voir feuillet S05 coupe E), le haut et le bas de la palplanche sont indiqués. Tel qu'indiqué aux plans, 2 rangées de pieux d'acier sont présents. Ils sont indiqués en rond plein sur la vue en plan du feuillet S02. Tel qu'indiqué au plan, ils ne sont pas sur le même alignement dans le sens transversal du quai.

---

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.