



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC**

**11 Laurier St. / 11, rue Laurier**

**Place du Portage, Phase III**

**Core 0B2 / Noyau 0B2**

**Gatineau, Québec K1A 0S5**

**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Electrical & Electronics Products Division  
L'Esplanade Laurier  
East Tower, 4th floor,  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Nouveaux rayons d'entreposage	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W3330-195512/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 007
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 6000455830	<b>Date</b> 2019-01-30
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$HN-446-75972	
<b>File No. - N° de dossier</b> hn446.W3330-195512	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-19</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Garcia Lozano, Quiterie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hn446
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 296-2431 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> see herein	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Cette modification 007 vise à ajouter une visite des lieux obligatoire, changer la date de clôture au 18 février 2019 à 14h HNE, et répondre aux questions de soumissionnaires.

Après **2.4 Lois applicables:**

**Insérer :**

## **2.5 Visite des lieux obligatoire**

Il est obligatoire que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux où seront réalisés les travaux. Des dispositions ont été prises pour la visite des lieux, qui se tiendra à l'adresse suivante :

3545 Rue Leirtrim  
Bâtisse 273  
Gloucester, Ont K1A 0K4

le 11 février 2019. La visite des lieux commencera à 13h HNE.

**Les soumissionnaires doivent apporter leur équipement de protection personnelle - bottes de sécurité et casques de sécurité.**

Les soumissionnaires doivent communiquer via courriel : [Quiterie.GarciaLozano@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Quiterie.GarciaLozano@tpsgc-pwgsc.gc.ca) au plus tard le 5 février 2019 avant la fermeture des bureaux pour confirmer leur présence et fournir l'information suivante pour l'habilitation requise :

- le nom de la ou des personnes qui assisteront à la visite;
- numéro de téléphone;
- nom d'entreprise représentée;
- plaque d'immatriculation.

Les soumissionnaires devront fournir une carte d'identité avec photo telle que le permis de conduire. Les soumissionnaires devront signer une feuille de présence. Les soumissionnaires devraient confirmer dans leur soumission qu'ils ont assisté à la visite. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite des lieux obligatoire ou qui n'enverront pas de représentant, et leur soumission sera déclarée non recevable. Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification.

N° de l'invitation - Sollicitation No.  
W3330-195512/A  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
W3330-195512

N° de la modif - Amd. No.  
007  
File No. - N° du dossier  
HN446. W3330-195512

Id de l'acheteur - Buyer ID  
HN446  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

N. de question	Question	Réponse
25	Puisque la régulation est publiée par MDN et que cette publication n'est pas commune dans la fabrication de rayons. Pourriez-vous nous donner la capacité de poids que MDN tente d'obtenir? Nous pouvons concevoir et fabriquer les rayons aux capacités demandées. Ou confirmez si le client acceptera le standard RMI.	Nous avons besoin de rayons capables de supporter au moins 1000 lbs par section et par niveau.
26	J'ai besoin de savoir pourquoi vous avez besoin de dessins étampés sans nous laisser faire de visite des lieux. Pourquoi donnez-nous seulement 2 jours pour nous y conformer?	Une visite des lieux obligatoire aura lieu le 11 février 2019.
27	Les spécifications techniques sont fournies et les tablettes ont besoin d'être certifiées après l'installation, Est-ce exact?	Les spécifications sont fournies dans l'EdB et la structure doit être conforme selon le plan certifié. L'inspection de l'installation selon les normes de sécurité ALM-186 sera opérée par le MDN.

\*\*\* Toutes les autres modalités demeurent inchangées.\*\*\*