


EXTRAIT DU 4e ÉTAGE - DÉMOLITION
4th FLOOR EXTRACT - DEMOLITION



NOTES GÉNÉRALES :

A. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS MONTRÉS EN LIGNE PÂLE POINTILLÉE SONT EXISTANTS À CONSERVER.

B. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS MONTRÉS EN LIGNE FONCÉE CONTINUE SONT EXISTANTS À ENLEVER.

C. LES SERVICES EXISTANTS À 120 V SUR LE NORMAL SONT ALIMENTÉS DEPUIS LE PANNEAU P-0041.

D. LES NUMÉROS DE CIRCUIT MONTRÉS AU PLAN SONT À TITRE INDICATIF. FAIRE UNE VÉRIFICATION DU POINT DE BRANCHEMENT AVANT LA COUPURE ET L'ENLÈVEMENT DES SERVICES.

NOTE :

1. BOÎTES DE JONCTION EXISTANTE DANS L'ENTREPLAFOND À CONSERVER, INCLUANT LE CABLAGE ET LES CONDUITS JUSQU'AU PANNEAU.

2. DÉBRANCHER LE RACCORDEMENT DE LA PLINTHE AU RELAIS EXISTANT POUR UNE RÉALIMENTATION PAR UN NOUVEAU RELAIS.

GENERAL NOTES :

A. UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL EQUIPMENTS TRACED WITH THIN DASHED LINES ARE EXISTING TO REMAIN.

B. UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL EQUIPMENTS TRACED WITH CONTINUOUS BOLD LINES ARE EXISTING TO REMOVE.









C. EXISTING 120V SERVICES ON NORMAL POWER ARE FED FROM PANEL P-0041.

D. CIRCUIT NUMBERS SHOWN ON DRAWING ARE FOR INFORMATION ONLY. CHECK ALL FEEDING POINT BEFORE REMOVAL OF EXISTING CIRCUITS.

NOTE :

1. EXISTING JUNCTION BOX IN CEILING TO REMAIN, INCLUDING CABLES AND CONDUITS TO PANEL.

2. DISCONNECT THE BASEBOARD CONNECTION TO THE EXISTING RELAY FOR A RE-FEEDING BY A NEW RELAY.

 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	 Public Works and Government Services Canada Real Property branch Quebec region												
													
<p>PLAN-CLÉ KEY PLAN</p> 													
<p>ARCHITECTE : ARCHITECT</p> <p>270 Prince Studio 200 Montréal Québec H3C 2N3 T.514.861.5122 F.514.861.5383 www.rubinrotman.com</p> 													
<p>INGÉNIEURS / ENGINEER : (Mécanique & Électricité / Mechanical & Electrical)</p> 													
<p>CONSULTANT LEED / LEED CONSULTANT :</p> 													
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER</td><td>19-01-14</td></tr><tr><td>révisions revisions</td><td></td><td>date</td></tr></table>								00	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14	révisions revisions		date
00	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14											
révisions revisions		date											
<p>A no. du détail detail no. B no. de la feuille-où détail exigé sheet no. - where detail required C no. de la feuille-où détaillé sheet no. - where detailed</p> 													
<p>Projet Project</p> <p>ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)</p> <p>999 BOUL. ROBERT-BOURASSA, MONTRÉAL Qc H3C 5H7</p> <p>AMÉNAGEMENT D'UNE VITRINE DE DÉMONSTRATION AU 4e ÉTAGE NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE 4th FLOOR</p>													
<p>Dessin Drawing</p> <p>ÉLECTRICITÉ ELECTRICAL</p> <p>SERVICES 4e ÉTAGE - DÉMOLITION</p> <p>SERVICES 4th FLOOR - DEMOLITION</p>													
<p>Conçu par Designed by Alexandre Manseau Nguyen, ing. 18-10-05 Date</p>													
<p>Dessiné par Drawn by Julie Morneau 18-10-05 Date</p>													
<p>Approuvé par Approved by Alexandre Manseau Nguyen, ing. 18-10-05 Date</p>													
<p>Soumission Gestionnaire de projet TPSCC Eliza Rudkowska PWGSC Project Manager</p>													
<p>Tender Project number R.097036_001 No de projet 1571 02433</p>													
<p>TPSCC PWGSC Client Client</p>													
<p>Nom du fichier File name R.097036_001-E03-PN-PRS No de classement File no</p>													
<p>No de plan ou dessin File name R.097036_001-E03-PN-PRS No feuille Sheet no E03/08</p>													