



EXTRAIT DU 4^e ÉTAGE - RÉAMÉNAGEMENT
4th FLOOR EXTRACT - NEW LAYOUT



- NOTES GÉNÉRALES :**
- A. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS MONTRÉS EN LIGNE PALE POINTILLÉE SONT EXISTANTS À CONSERVER.
 - B. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS MONTRÉS EN LIGNE FONCÉE CONTINUE SONT NOUVEAUX.
 - C. SE RÉFÉRER AUX DESSINS EN ARCHITECTURE POUR LA POSITION EXACTE DES LUMINAIRES.
 - D. LES NOUVEAUX LUMINAIRES SUR LE NORMAL SONT ALIMENTÉS À 347V DEPUIS LE PANNEAU PP-0041.
 - E. LES NOUVEAUX LUMINAIRES SUR L'ALIMENTATION D'URGENCE SONT ALIMENTÉS À 347V, DEPUIS LE PANNEAU PPU-0021 AU NIVEAU 2.
 - F. INSTALLER LES CONTRÔLEURS DE PIÈCE AU-DESSUS DES PLAFONDS SUSPENDUS.
 - G. POUR TOUS LES LOCAUX FERMÉS OÙ IL Y A DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE, LE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE DU TYPE À ALLUMAGE MANUEL ET FERMETURE AUTOMATIQUE. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, AJUSTER LE DÉLAI DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE À 30 MINUTES.
 - H. POUR LES LOCAUX DE RANGEMENT, AJUSTER LE DÉLAI DE FERMETURE DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE À 5 MINUTES.

NOTE :

1 LUMINAIRE EXISTANT 1500 x 500 mm À RÉINSTALLER APRÈS LES TRAVAUX DE PLAFOND. FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE LENTILLE DU TYPE PRISMATIQUE K12 EN ACRYLIQUE. INSTALLER DE NOUVEAUX TUBES FLUORESCENTS, COORDONNER AVEC LE GESTIONNAIRE DU BÂTIMENT (BGIS) POUR LA TEMPÉRATURE DE COULEUR DES LAMPES À UTILISER.

GENERAL NOTES :

- A. UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL EQUIPMENTS TRACED WITH THIN DASHED LINES ARE EXISTING TO REMAIN.
- B. UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL EQUIPMENTS TRACED WITH CONTINUOUS BOLD LINES ARE NEW.
- C. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR EXACT LOCATION OF LIGHT FIXTURES.
- D. NEW LIGHT FIXTURES ON NORMAL POWER ARE FED AT 347V FROM PANEL PP-0041.
- E. NEW LIGHT FIXTURES ON EMERGENCY POWER ARE FED AT 347V FROM PANEL PPU-0021 AT LEVEL 2.
- F. INSTALL ROOM CONTROLLER ABOVE SUSPENDED CEILING.
- G. FOR ALL CLOSED OFFICE WHERE AN OCCUPANCY SENSOR IS INSTALLED, LIGHT CONTROL TO BE MANUAL-ON, AUTO-OFF, UNLESS INDICATED OTHERWISE, TIME DELAY TO BE SET AT 30 MINUTES.
- H. FOR STORAGE ROOMS, SET THE TIME DELAY OF OCCUPANCY SENSOR AT 5 MINUTES.

NOTE :

1 EXISTING 1500x500mm LIGHT FIXTURES TO BE REINSTALLED AFTER NEW CEILING INSTALLATION. SUPPLY AND INSTALL A NEW ACRYLIC K12 PRISMATIC LENS. INSTALL NEW FLUORESCENT TUBES. COORDINATE WITH BUILDING MANAGER (BGIS) FOR THE LAMPS COLOR TEMPERATURE TO USE.

	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	Public Works and Government Services Canada Real Property branch Quebec region																		
<p>PLAN-CLÉ KEY PLAN</p> <p>SECTEUR DES TRAVAUX WORKS AREA</p>																				
<p>ARCHITECTE : ARCHITECT</p> <p>270 Prince Studio 200 Montréal Québec H3C 2N3 T.514.861.5122 F.514.861.5383 www.rubinrotman.com</p>																				
<p>INGÉNIEURS / ENGINEER : (Mécanique & Électricité / Mechanical & Electrical)</p>																				
<p>CONSULTANT LEED / LEED CONSULTANT :</p>																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER</td><td>19-01-14</td></tr><tr><td>révisions revisions</td><td></td><td>date</td></tr></table>									00	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14	révisions revisions		date						
00	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14																		
révisions revisions		date																		
<p>Projet Project</p> <p>ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)</p> <p>999 BOUL. ROBERT-BOURASSA, MONTRÉAL Qc H3C 5H7</p> <p>AMÉNAGEMENT D'UNE VITRINE DE DÉMONSTRATION AU 4^e ÉTAGE NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE 4th FLOOR</p> <p>Dessin Drawing</p> <p>ÉLECTRICITÉ ELECTRICAL</p> <p>ÉCLAIRAGE 4^e ÉTAGE - RÉAMÉNAGEMENT LIGHTING 4th FLOOR - NEW LAYOUT</p> <table><tr><td>Conçu par Alexandre Manseau Nguyen, ing.</td><td>Designed by 18-10-05 Date</td></tr><tr><td>Dessiné par Julie Morneau</td><td>Drawn by 18-10-05 Date</td></tr><tr><td>Approuvé par Alexandre Manseau Nguyen, ing.</td><td>Approved by 18-10-05 Date</td></tr><tr><td colspan="2">Soumission Gestionnaire de projet TPSCC Eliza Rudkowska PWGSC Project Manager</td></tr><tr><td>Tender</td><td></td></tr><tr><td>No de projet R.097036_001</td><td>No de projet 1571 02433</td></tr><tr><td>TPSCC PWGSC Client</td><td>Client</td></tr><tr><td>Nom du fichier R.097036_001-E05-PN-ECL</td><td>No de classement</td></tr><tr><td>No de plan ou dessin R.097036_001-E05-PN-ECL</td><td>No feuille E05/08</td></tr></table>			Conçu par Alexandre Manseau Nguyen, ing.	Designed by 18-10-05 Date	Dessiné par Julie Morneau	Drawn by 18-10-05 Date	Approuvé par Alexandre Manseau Nguyen, ing.	Approved by 18-10-05 Date	Soumission Gestionnaire de projet TPSCC Eliza Rudkowska PWGSC Project Manager		Tender		No de projet R.097036_001	No de projet 1571 02433	TPSCC PWGSC Client	Client	Nom du fichier R.097036_001-E05-PN-ECL	No de classement	No de plan ou dessin R.097036_001-E05-PN-ECL	No feuille E05/08
Conçu par Alexandre Manseau Nguyen, ing.	Designed by 18-10-05 Date																			
Dessiné par Julie Morneau	Drawn by 18-10-05 Date																			
Approuvé par Alexandre Manseau Nguyen, ing.	Approved by 18-10-05 Date																			
Soumission Gestionnaire de projet TPSCC Eliza Rudkowska PWGSC Project Manager																				
Tender																				
No de projet R.097036_001	No de projet 1571 02433																			
TPSCC PWGSC Client	Client																			
Nom du fichier R.097036_001-E05-PN-ECL	No de classement																			
No de plan ou dessin R.097036_001-E05-PN-ECL	No feuille E05/08																			