

EXTRAIT DU 4^e ÉTAGE - RÉAMÉNAGEMENT
4th FLOOR EXTRACT - NEW LAYOUT

0 5m
1:100

- DESCRIPTIONS:
- 1 EXTINCTEUR PORTATIF EXISTANT AVEC NOUVELLE ARMOIRE SEMI-ENCASTRÉE. LOCALISATION EXACTE À COORDONNER AVEC LA DISCIPLINE ARCHITECTURE.
 - 2 ROBINET ARMÉ EXISTANT.
 - 3 CONTRÔLE D'ÉTAGE ET ROBINET ARMÉ EXISTANT.
 - 4 NOUVEL EXTINCTEUR PORTATIF AVEC ARMOIRE SEMI-ENCASTRÉE.
 - 5 GICLEUR MURAL ENCASTRÉ À INSTALLER 25mm SOUS L'OBSTRUCTION LA PLUS BASSE DU PLAFOND DE GYPSE, TOUT EN RESPECTANT LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER DU GICLEUR.

NOTE:

PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU RÉSEAU DE GICLEURS INCLUANT TOUTES LES NOUVELLES TÊTES DE GICLEUR DANS TOUT LE SECTEUR DES TRAVAUX, LES NOUVELLES TUYAUTERIES DE BRANCHEMENT 25^e ET 32^e À RACCORDER SUR LES TUYAUTERIES PRINCIPALES EXISTANTES, ET TOUS LES NOUVEAUX ACCESSOIRES ASSOCIÉS TELS QUE RACCORDS, SUPPORTS, ETC.


PRÉVOIR L'INSTALLATION DE TÊTES DE GICLEUR EN AFFLEUREMENT (CACHÉS) DANS LES PLAFONDS DE GYPSE.

- DESCRIPTIONS:
- 1 EXISTING PORTABLE EXTINGUISHER WITH NEW SEMI-RECESSED CABINET. EXACT LOCATION TO COORDINATE WITH ARCHITECTURE.
 - 2 EXISTING CLASS-1 HOSE CONNECTION.
 - 3 EXISTING FLOOR CONTROL ZONE AND CLASS-1 HOSE CONNECTION.
 - 4 NEW PORTABLE EXTINGUISHER WITH SEMI-RECESSED CABINET.
 - 5 RECESSED WALL-MOUNTED SPRINKLER HEAD TO INSTALL 25mm UNDER THE LOWEST CEILING OBSTRUCTION WHILE RESPECTING THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS.

NOTE:


FORESEE THE INSTALLATION OF A NEW SPRINKLER NETWORK INCLUDING ALL NEW SPRINKLER HEADS IN ALL WORKS AREA, NEW 25^e & 32^e PIPE BRANCHES TO CONNECT TO EXISTING MAIN PIPES AND ALL RELATED ACCESSORIES SUCH AS FITTINGS, SUPPORTS, ETC.

FORESEE THE INSTALLATION OF CONCEALED SPRINKLERS (HIDDEN) IN GYPSUM CEILINGS.










DÉTAIL LOCALISATION GÉNÉRALE
DE GICLEUR AU PLAFOND
CEILING SPRINKLER GENERAL LOCATION

AUCUNE ÉCHELLE
NOT TO SCALE



DÉTAIL D'INSTALLATION D'UN GICLEUR PENDANT
DANS UN PLAFOND
CEILING PENDANT SPRINKLER INSTALLATION DETAIL

AUCUNE ÉCHELLE
NOT TO SCALE

 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	 Public Works and Government Services Canada Real Property branch Quebec region						
							
<p>PLAN-CLÉ KEY PLAN</p> 							
<p>ARCHITECTE : ARCHITECT</p> <p>270 Prince Studio 200 Montréal Québec H3C 2N3 T.514.861.5122 F.514.861.5383 www.rubinrotman.com</p> 							
<p>INGÉNIEURS / ENGINEER : (Mécanique & Électricité / Mechanical & Electrical)</p> 							
<p>CONSULTANT LEED / LEED CONSULTANT :</p> 							
<table><tr><td>00</td><td>APPEL D'OFFRES / FOR TENDER</td><td>19-01-14</td></tr><tr><td>révisions revisions</td><td></td><td>date</td></tr></table>		00	APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14	révisions revisions		date
00	APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14					
révisions revisions		date					
<p>A no. du détail detail no. B no.de la feuille-où détail exigé sheet no. - where detail required C no. de la feuille-où détaillé sheet no. - where detailed</p> <p>Projet Project</p> <p>ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)</p> <p>999 BOUL. ROBERT-BOURASSA, MONTRÉAL Qc H3C 5H7</p> <p>AMÉNAGEMENT D'UNE VITRINE DE DÉMONSTRATION AU 4^e ÉTAGE NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE 4th FLOOR</p> <p>Dessin Drawing</p> <p>MÉCANIQUE MECHANICAL</p> <p>PROTECTION INCENDIE 4^e ÉTAGE RÉAMÉNAGEMENT FIRE PROTECTION 4th FLOOR NEW LAYOUT</p> <p>Conçu par Michel Hallis Springuel, ing.</p> <p>Dessiné par Annie Pelletier</p> <p>Approuvé par Michel Hallis Springuel, ing.</p> <p>Soumission</p> <p>Tender</p> <p>No de projet R.097036_001</p> <p>Project number 1571 02433</p> <p>Norm du fichier R.097036_001-M03-PI-PLN</p> <p>File name M03/06</p> <p>No de plan ou dessin R.097036_001-M03-PI-PLN</p> <p>File name M03/06</p> <p>No de feuille M03/06</p> <p>Sheet no M03/06</p>							