



EXTRAIT DU 4e ÉTAGE - DÉMOLITION
4th FLOOR EXTRACT - DEMOLITION



NOTES GÉNÉRALES :

- A. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS MONTRÉS EN LIGNE PÂLE POINTILLÉE SONT EXISTANTS À CONSERVER.
- B. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS MONTRÉS EN LIGNE FONCÉE CONTINUE SONT EXISTANTS À ENLEVER.
- C. LES LUMINAIRES EXISTANTS ENLEVÉS DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS ET REMIS AU GESTIONNAIRE DU BÂTIMENT (BGIS) INCLUANT LES DIFFUSEURS. LES LAMPES FLUORESCENTES DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRENEUR.
- D. LES LUMINAIRES FLUORESCENTS EXISTANTS SUR LE NORMAL SONT ALIMENTÉS À 347 V DEPUIS LE PANNEAU PP-0041.
- E. LES LUMINAIRES DE SÉCURITÉ EXISTANTS ET LES ENSEIGNES DE SORTIE, SUR L'URGENCE, SONT ALIMENTÉS À 347V DEPUIS LE PANNEAU PPU-0021 DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE DU NIVEAU 2. CONSERVER LE CIRCUIT D'ALIMENTATION EXISTANT POUR L'ALIMENTATION DES NOUVEAUX LUMINAIRES DE SÉCURITÉ ET ENSEIGNES DE SORTIE SUR L'URGENCE.

NOTE :

- 1 LUMINAIRE EXISTANT À CONSERVER MAIS À ENLEVER TEMPORAIREMENT POUR LA RÉFÉCTION DES PLAFONDS. RÉINSTALLER LE LUMINAIRE APRÈS LES TRAVAUX DE PLAFOND.

GENERAL NOTES :

- A. UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL EQUIPMENTS TRACED WITH THIN DASHED LINES ARE EXISTING TO REMAIN.
- B. UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL EQUIPMENTS TRACED WITH CONTINUOUS BOLD LINES ARE EXISTING TO REMOVE.
- C. REMOVED LIGHT FIXTURES MUST BE CLEANED AND GIVEN TO THE BUILDING MANAGER (BGIS), INCLUDING THE LIGHT DIFFUSERS. FLUORESCENT LAMPS BECOME THE CONTRACTOR'S RESPONSABILITY.
- D. EXISTING FLUORESCENT FIXTURES ON NORMAL POWER ARE FED AT 347V FROM PANEL PP-0041.
- E. EXISTING SECURITY LIGHT FIXTURES AND EXIT SIGNS ON EMERGENCY POWER ARE FED AT 347V FROM PANEL PPU-0021 IN THE ELECTRICAL ROOM OF 2nd FLOOR. KEEP THE EXISTING CIRCUIT TO FEED THE NEW SECURITY LIGHT FIXTURES AND EXIT SIGNS.

NOTE :

- 1 EXISTING LIGHT FIXTURE TO REMAIN BUT TO BE TEMPORARILY REMOVED FOR CEILING REFECTION. REINSTALL LIGHT FIXTURE AFTER CEILING COMPLETION.

	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	Public Works and Government Services Canada Real Property branch Quebec region									
<p>PLAN-CLÉ KEY PLAN</p>											
<p>ARCHITECTE : ARCHITECT</p> <p>270 Prince Studio 200 Montréal Québec H3C 2N3 T: 514.861.5122 F: 514.861.5383 www.rubinrotman.com</p>											
<p>INGÉNIEURS / ENGINEER : (Mécanique & Électricité / Mechanical & Electrical)</p>											
<p>CONSULTANT LEED / LEED CONSULTANT :</p>											
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER</td><td>19-01-14</td></tr><tr><td colspan="2">révisions / revisions</td><td>date</td></tr></table>						00	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14	révisions / revisions		date
00	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	19-01-14									
révisions / revisions		date									
<table><tr><td>A</td><td>no. du détail detail no.</td></tr><tr><td>B</td><td>no. de la feuille-où détail exigé sheet no. - where detail required</td></tr><tr><td>C</td><td>no. de la feuille-où détaillé sheet no. - where detailed</td></tr></table>			A	no. du détail detail no.	B	no. de la feuille-où détail exigé sheet no. - where detail required	C	no. de la feuille-où détaillé sheet no. - where detailed			
A	no. du détail detail no.										
B	no. de la feuille-où détail exigé sheet no. - where detail required										
C	no. de la feuille-où détaillé sheet no. - where detailed										
<p>Projet / Project</p> <p>ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)</p> <p>999 BOUL. ROBERT-BOURASSA, MONTRÉAL Qc H3C 5H7</p> <p>AMÉNAGEMENT D'UNE VITRINE DE DÉMONSTRATION AU 4e ÉTAGE NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE 4th FLOOR</p>											
<p>Dessin / Drawing</p> <p>ÉLECTRICITÉ ELECTRICAL</p> <p>ÉCLAIRAGE 4e ÉTAGE - DÉMOLITION LIGHTING 4th FLOOR - DEMOLITION</p>											
Conçu par Alexandre Manseau Nguyen, ing.		Designed by 18-10-05 Date									
Dessiné par Julie Morneau		Drawn by 18-10-05 Date									
Approuvé par Alexandre Manseau Nguyen, ing.		Approved by 18-10-05 Date									
Soumission		Gestionnaire de projet TPSCC Eliza Rudkowska PWGSC Project Manager									
Tender											
No de projet R.097036_001	Project number PWGSC	No de projet 1571 02433 Client									
Nom du fichier R.097036_001-E02-PN-ECL		File name Client									
No de plan ou dessin R.097036_001-E02-PN-ECL		No feuille Sheet no									
		E02/08									