






LÉGENDE / LEGEND

- BOÎTE D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE DMX - TYPE 1 - (6 SORTIES)  
SUPPLY BOX FOR POWER AND DMX CONTROL - TYPE 1 - (6 OUTPUTS)
- BOÎTE D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE DMX - TYPE 2 - (1 SORTIE EN CHAÎNE)  
SUPPLY BOX FOR POWER AND DMX CONTROL - TYPE 2 - (1 OUTPUT DAISY CHAIN)
- BOÎTE D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE DMX - TYPE 3 - 60W  
SUPPLY BOX FOR POWER AND DMX CONTROL - TYPE 3 - 60W
- BOÎTE D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE DMX - TYPE 4 - 120W  
SUPPLY BOX FOR POWER AND DMX CONTROL - TYPE 4 - 120W

BOÎTE D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE DMX  
-TYPE 1 #10 (120V OU 48V) - INSTALLÉ À  
L'INTÉRIEUR - SOURCE  
P-0171,CT#1B-3A,3B-5A,5B-7A./  
#10, TYPE 1 ELECTRICAL AND DMX CONTROL  
BOX (120V OR 48V) -INSTALLED INSIDE  
-SOURCE P-0171,CT#1B-3A,3B-5A,5B-7A.

NOTE 1



Identification	Type	Format	Tension (volt)	Densité de puissance (w/m)	Puissance (w)	Flux lumineux (lumen)	Intensité lumineuse (candella au nadir)	éclairage 1 p-b à distance (m)	Variation chromatique (ellipse de McAdam)	Rendu des couleurs (minimum)	Température de couleur (Kelvin)	optique (type)	Visières	Blanc/ couleur	accessoires	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	profondeur (mm)	Poids (kg)	coefficient de traînée
L1	Linéaire	Standard	120/277	27.89		1740	9060,525			80	3000	10x60	-	Blanc			1254	59	89		
L2	Linéaire	Petit	48	13.1	4	330	591,832			80	3000	10x90	-	Blanc			1238	46	53	2.72	
L3	Linéaire	Petit	48	13.1	4	667	4243,59			80	3000	10x30	-	Blanc			1238	46	53	2.72	
L4	Linéaire	Petit	48	13.1	4	1322	2372,43			80	3000	10x90	-	Blanc			1238	46	53	2.72	
L5	Linéaire	Standard	120/277	50.03		3115	5368			80	3000	Wallwash	-	Blanc			1254	59	89		
L6	Linéaire	Petit	48	13.1	4	330	591,832			80	3000	10x90	-	Blanc			1238	46	53	2.72	
L7	Linéaire	Standard	120/277	50.03		3127	13768			80	3000	10x60	-	Blanc			1254	59	89		
P1	Projecteur	Moyen	120/277		28					80	3000	Narrow Flood	Canon	Blanc			271	212	122	3.04	
P2	Projecteur	Moyen	120/277		28					80	3000	Wide Flood	Demi-Canon	Blanc			271	212	122	3.04	
P3	Projecteur	Large	120/277		50					-		Narrow Spot	Canon	RGBW			378	257	121	5.44	
P4	Projecteur	Large	120/277		50					-		Wide Flood	Demi-Canon	Bleu			378	257	121	5.44	
P11	Projecteur	Large	120/277		50					80	3000	Narrow Spot	Canon	Blanc			378	257	121	5.44	
P12	Projecteur	Grande	120/277		100					80	3000	Very Narrow	Canon	Blanc			476	339	146	10.89	


NOTE 1

RÉUTILISER LES RÉSEAUX DE CONDUITS EXISTANTS QUI TRAVERSENT LA TOITURE ET LES PROLONGER JUSQU'AU PANNEAU P-00061 (2 DE 2) DE LA SALLE ÉLECTRIQUE DU 6<sup>E</sup> ÉTAGE.  
FOURNIR ET INSTALLER DES DISJONCTEURS MINIATURES (TWIN) DANS LES ESPACES 138, 140, 142 ET 144. RACCORDER LES CIRCUITS EXISTANTS 138 ET 140 AUX NOUVEAUX DISJONCTEURS 138A ET 142B. RELIER LES DISJONCTEURS 138B ET 140A AINSI QUE 140B ET 142A POUR L'ALIMENTATION DES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE À 208 V. INSTALLER DES BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DE CONTRÔLE DMX SUR LES CIRCUITS ET LES INSTALLER DANS L'ENTRE-PLAFOND LE PLUS PRÈS DES PROJECTEURS.

NOTE 1

REUSE EXISTING CONDUIT NETWORKS THAT CROSS THE ROOF AND EXTEND THEM TO THE P-00061 (2 OF 2) PANEL OF THE 6TH FLOOR ELECTRICAL ROOM. PROVIDE AND INSTALL MINIATURE CIRCUIT BREAKERS (TWIN) IN SPACES 138, 140, 142 AND 144. CONNECT THE EXISTING 138 AND 140 CIRCUITS TO THE NEW 138A AND 142B CIRCUIT BREAKERS. CONNECT THE 138B AND 140A CIRCUIT BREAKERS AS WELL AS 140B AND 142A TO POWER THE 208 V LIGHTING CIRCUITS. INSTALL POWER AND DMX CONTROL UNITS ON THE CIRCUITS AND INSTALL THEM IN THE NEAREST CEILING OF THE LUMINAIRES.

01	Addenda No.1	19-02-04
00	SR4 Emis pour appel d'offres	19-01-11
C	SR4 Emis pour commentaires 100%	18-12-20
B	SR4 Emis pour commentaires 99%	18-11-30
A	SR4 Emis pour commentaires 75%	18-10-30
révisions revisions		date



A no. du détail  
detail no.  
B no.de la feuille-où détail  
exigé  
sheet no. - where detail  
required  
C no. de la feuille-où détaillé  
sheet no. - where detailed

Projet

RÉFECTION DE LA PLACE  
PUBLIQUE MAISON DE L'OACI  
ICAO HOUSE PUBLIC PLACE  
REFECTION

Dessin

ÉLECTRICITÉ  
ELECTRICAL

ÉCLAIRAGE PROJETÉ  
ÉLEVATION OUEST  
PROPOSED LIGHTING  
WEST ELEVATION

Conçu par  
LOUIS LAJOIE, ing.

Designed by  
2018-09-10  
Date

Dessiné par  
J.M.LAJOIE

Drawn by  
2018-12-17  
Date

Approuvé par  
LOUIS LAJOIE, ing.

Approved by  
2018-10-19  
Date

Soumission  
Gestionnaire de projet TPSGC  
CHARLOTTE SIMARD  
PWGSC Project Manager

Tender  
No de projet  
Project number

No de projet  
Project number

Nom du fichier  
File name

No de plan ou dessin  
File name

EL13

No de classement  
Sheet no  
13 DE 18

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

ÉLEVATION - OUEST  
WEST ELEVATION

