



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
PWGSC/TPSGC Acquisitions Bid Receiving  
Box/Boîte de Réception des Soumissions  
Bid Receiving Box/Boîte de Réception  
1st Floor/1<sup>ère</sup> étage, Suite 1212  
100-1045 Main Street  
Moncton  
New Brunswick  
E1C 1H1  
Bid Fax: (506) 851-6759

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau  
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)  
1045 Main Street / 1045, rue Main  
Moncton  
New Bruns  
E1C 1H1

<b>Title - Sujet</b> Decommissioning, Goose River Trail	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC373-191245/B	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.086382.001	<b>Date</b> 2019-02-12
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MCT-035-5526	
<b>File No. - N° de dossier</b> MCT-8-41041 (035)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-02-21</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Johnston (MCT), Edward	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mct035
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 343-6382 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 851-6759
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EC373-191245/B  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.086382.001

Amd. No. - N° de la modif.  
003  
File No. - N° du dossier  
MCT-8-41041

Buyer ID - Id de l'acheteur  
MCT035  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

Cette modification à l'invitation numéro trois (3) est soumise pour inclure l'addenda numéro 3 suivant.

La modification qui suie apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autre conditions ne changent pas.

Modification numéro 3

### **QUESTIONS AND ANSWERS**

**Q4.** BIA document recommends placements of straw and 100 mm thickness. Please re-confirm the spread rate or thickness of straw to be applied.

**A4.** See below Drawing L2 note revision below.

**Q5.** Will there be any restrictions to work hours? i.e. only during park hours, what restriction will apply?

**A5.** The hours of work to follow definition in Division 1 with no artificial lighting permitted to respect "dark sky".

### **POINTS OF CLARIFICATION**

1. The portion of Area 1 included in optional area is approx. 50m long.
2. Area 5 includes only the wet area as shown on dwg L2 in section C/L2 and is approx. 100m long. **Area 5 is included in Optional Area.**
3. Area 6 extends from wet area (Area 5) to boundary of 6/7 as shown on dwg L1 and is approx. 650m long as indicated in section D/L2 on dwg L2. **All of Area 6 is included in Base Area.**
4. The Schedule 2 table on dwg L1 also identifies area boundary locations.

### **DRAWINGS**

1. Mulch is described on Drawing L2 - Note 7 and to be revised as follows:

#### **Drawing L2 - Notes**

Delete - 7. Loose straw mulch min. depth - 100mm

Replace with – 7. Place straw evenly in a 50mm thick layer. Minimum cover of soil surface 80%.