



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East, Suite 110
Saskatoon
Saskatchewan
S7K 0E1
Bid Fax: (306) 975-5397

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
Government of Canada Building
101 - 22nd Street East
Suite 110
Saskatoon
Saskatche
S7K 0E1

Title - Sujet Firefighting Skid Packages	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0142-19X041/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W0142-19X041	Date 2019-02-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$STN-205-5122	
File No. - N° de dossier STN-8-41062 (205)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-03-21	
Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Baessler, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur stn205
Telephone No. - N° de téléphone (306) 241-2826 ()	FAX No. - N° de FAX (306) 975-5397
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0142-19X041/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0142-19X041

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
STN-8-41062

Id de l'acheteur - Buyer ID
STN205
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Question and Answer 1

RFP Fire Fighting Skid Packages W0142-19X041/A

Q1. Are you willing to accept WATERAX (Formerly WAJAX) pumps?

R1. Yes, WATERAX pump with electric primer is acceptable. Provide all pump specifications and/or drawings when submitting a proposal.

Amend Annex A, Requirement, Compliance Matrix item #3 to read; 200 – 300 gallon tank capacity (Technical Authority to be contacted if water capacity reduction is required to meet weight limit restriction).

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME

Question et réponse 1

Forfaits de lutte contre l'incendie de RFP W0142-19X041/A

Q1. Êtes-vous disposé à accepter WATERAX (Anciennement WAJAX) pompes?

R1. Oui, WATERAX pompe avec apprêt électrique est acceptable. Fournissez toutes les spécifications de la pompe et/ou les dessins lors de la soumission d'une proposition.

Modifier Annexe A, Besoin, Tableau De Conformite, #3; La capacité du réservoir est de 200 – 300 gallons (l'autorité technique doit être contactée si une réduction de la capacité d'eau est nécessaire pour respecter les limites de poids).

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES