





































































































ELECTRICAL EQUIPMENT LEGEND / LÉGENDE ÉLECTRIQUE DES ÉQUIPEMENTS	
	PANELBOARD/ PANNEAU
	AUTOMATIC TRANSFER SWITCH/ INVERSEUR AUTOMATIQUE
	PARALLELING CABINET/ PANNEAU MISE EN PARALLÈLE
	SWITCHGEAR UNIT/ UNITÉ DE DISTRIBUTION
	TRANSFORMER/ TRANSFORMATEUR
	UPS CABINET/ CABINET UPS
	DISCONNECT SWITCH/ SECTIONNEUR

MECHANICAL POWER LEGEND / LÉGENDE DES UNITÉS MÉCANIQUES	
	VAV - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / VAV-FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE.
	SPLIT A/C - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPEMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / FOURNIR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, L'ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE
	ELECTRICAL UNIT HEATER- SUPPLY AND PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION / UNITÉ DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - FOURNIR ET FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.
	HYDRONIC UNIT HEATER- PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / UNITÉ DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE - FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	PUMP - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / POMPE-FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	DOMESTIC HOT WATER TANK - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / CHAUFFE EAU DOMESTIQUE - FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	DOMESTIC HOT WATER HEATER - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / CHAUFFE EAU DOMESTIQUE - FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	ENERGY RECOVERY - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE- FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE.
	CONDENSER - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / CONDENSEUR PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE.
	ROOFTOP UNIT - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / UNITÉ AU TOIT- FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	FORCE FLOW - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / AÉROCONVECTEUR-FAIRE PROVISION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	AIR CONDITIONING PUMP - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / POMPE DE CLIMATISATION - FAIRE PROVISION D'UNE CONNEXION ÉLECTRIQUE, L'ÉQUIPEMENT SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	FAN COIL UNIT - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / LE CONVECTEUR DE CLIMATISATION FAIRE PROVISION D'UNE CONNEXION ÉLECTRIQUE, L'ÉQUIPEMENT SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE.
	GRAY WATER SKID - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / PLAQUE DE PROTECTION A L'EAU NON POTABLE FAIRE PROVISION D'UNE CONNEXION ÉLECTRIQUE, L'ÉQUIPEMENT SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	SUPPLY FAN - PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / VENTILATEUR DE SOUFFLAGE FAIRE PROVISION D'UNE CONNEXION ÉLECTRIQUE, L'ÉQUIPEMENT SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	BOILER- PROVIDE ELECTRICAL CONNECTION, EQUIPMENT SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR / CHAUDIÈRE FAIRE PROVISION D'UNE CONNEXION ÉLECTRIQUE, L'ÉQUIPEMENT SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE
	B-01,02,03
	B-04









ELECTRICAL EQUIPEMENT LEGEND / LÉGENDE ÉLECTRIQUE DES ÉQUIPEMENTS	
	HEAT TRACE CONTROL PANEL RELAY / PANNEAU DE COMMANDE DE TRAÇAGE THERMIQUE
LIGHTING LEGEND / LÉGENDE D'ÉCLAIRAGE	
	TYPE 1 - WALL MOUNT / TYPE 1 - SLOT 4 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE SUSPENDU
	TYPE 2 - DIRECT/INDIRECT CIRCLE FIXTURE / TYPE 2 - MONTAGE CIRCULAIRE DIRECT/ INDIRECT
	TYPE 3 - UNDERCABINET LIGHTING TYPE 3 - ÉCLAIRAGE SOUS CABINET
	TYPE 4D - PENDANT MOUNT 2438mm TYPE 4D - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE SUSPENDU 2438mm
	TYPE 5 - 610x1220mm RECESSED FIXTURE TYPE 5 - 610x1220mm APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ
	TYPE 5B - 610x1220mm RECESSED FIXTURE TYPE 5B - 610x1220mm APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ
	TYPE 6 - RECESSED DOWNLIGHT FIXTURE TYPE 6 - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ
	TYPE 7 - LED STRIP LIGHT TYPE 7 - BANDES DE LUMIÈRES À DEL
	TYPE 8 - LED STRIP LIGHT WITH WIREGUARD TYPE 8 - BARRETTE DEL AVEC FIL MÉTALLIQUE
	TYPE 9 - 610x610mm RECESSED BATHROOM FIXTURE / TYPE 9 - 610x610mm APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ POUR SALLE DE BAIN
	TYPE 10 - 610x1220mm RECESSED BATHROOM FIXTURE / TYPE 10 - 610x1220mm APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ POUR SALLE DE BAIN
	TYPE 11 - EXTERIOR LED CEILING MOUNTED FIXTURE / TYPE 11 - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTERIEURE DEL MONTÉ AU PLAFOND
	TYPE 12 - LED MIRROR TYPE 12 - MIROIR DEL
	TYPE 13B - LED LINEAR 1289mm FIXTURE / TYPE 13B - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DEL LINÉAIRE 1289mm
	TYPE 13A - LED LINEAR 2457mm FIXTURE / TYPE 13A - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DEL LINÉAIRE 2457mm
	TYPE 14 - LED WRAPAROUND LINEAR LUMINAIRE 1219mm TYPE 14 - ENROULER AUTOUR DU LUMINAIRE DEL 1219mm
	TYPE 14A - LED WRAPAROUND LINEAR LUMINAIRE 2438mm TYPE 14A - ENROULER AUTOUR DU LUMINAIRE DEL 2438mm
	TYPE 15 - LED OUTSIDE WALL PACK TYPE 15 - PAQUET MUR EXTERIEUR DEL
	LED DOUBLE REMOTE HEAD WITH 30 MIN BATTERY / DEL TÊTE DOUBLE À DISTANCE DEL AVEC BATTERIE 30 MIN
	LED DOUBLE REMOTE HEAD / DEL À DOUBLE TÊTE À DISTANCE
	EXIT SIGN ARROWS AND FACES AS PER PLANS / ENSEIGNE LUMINEUSE DE SORTIES DE SECOURS AVEC DIRECTION SELON LES PLANS
NOTE: PROVIDE AND INSTALL ALL LIGHTING FIXTURES AS PER LIGHTING SCHEDULE, COMPLETE WITH CONTROLS (OCCUPANCY SENSORS, SWITCHES), CONDUIT AND WIRING AND CONNECTED TO THE CIRCUITS AS INDICATED ON DRAWINGS/ FOURNIR ET INSTALLER LES APPARELS D'ÉCLAIRAGE EN SE RÉFÉRANT AU LÉGENDE D'ÉCLAIRAGE COMPLET AVEC CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE (DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, INTERRUPTEUR), CONDUIT ET CÂBLAGE DEPUIS LE PANNEAU D' ÉCLAIRAGE COMME INDIQUE SUR LES PLANS.	
LIGHTNING PROTECTION DEVICE / DISPOSITIFS PARAFODRES	
	AIR TERMINAL / TERMINAL AÉRIEN
GROUNDING PROTECTION DEVICE / DISPOSITIFS PARAFODRES	
	BUSBAR/ BARRE-BUS

LIGHTING CONTROL LEGEND / LÉGENDE DE CONTROL D'ÉCLAIRAGE	
	LOW VOLTAGE WALL SWITCH / COMMUTEUR MURAL BASSE TENSION
	LOW VOLTAGE SCENE CONTROL SWITCH (4 BUTTONS / INTERRUPTEUR POUR COMMANDE DE SCÈNE (4 BOUTONS)
	LOW VOLTAGE WALL SWITCH GRAPHIC TOUCHSCREEN / ÉCRAN TACTILE GRAPHIQUEPOUR COMMUTEUR MURAL BASSE TENSION
	LOW VOLTAGE WALL SWITCH OCCUPANCY SENSOR / DETECTEUR DE PRÉSENCE MURALE À BASSE TENSION
	LOW VOLTAGE WALL SWITCH OCCUPANCY SENSOR / DETECTEUR DE PRÉSENCE MURALE À BASSE TENSION
	POWER PACK OCCUPANCY CONTROLLED DIMMING, UL924 EMERGENCY OPERATION / BLOC DE PUISSANCE A GRADATION COMMANDE PAR L'OCCUPATION UL924 OPERATION D'URGENCE
	POWER PACK OCCUPANCY CONTROLLED DIMMING / BLOC DE PUISSANCE A GRADATION COMMANDE PAR L'OCCUPATION
	POWER SUPPLY 80mA / SOURCE DE COURANT 80mA
	LOW VOLTAGE PHOTOCELL PHOTOCELLULE À BASSE TENSION
	LOW VOLTAGE CEILING MOUNT SENSOR LOW TEMPERATURE HIGH HUMIDITY / CAPTEUR MONTÉ AU PLAFOND BASSE TENSION BASSE TEMPÉRATURE HUMIDITÉ ÉLEVÉE
	LOW VOLTAGE DUAL TECH OCCUPANCY SENSOR SMALL MOTION / DETECTEUR DE PRÉSENCE MURALE À DOUBLE TECHNOLOGIE ET PETIT MOUVEMENT
	LOW VOLTAGE DUAL TECH OCCUPANCY SENSOR SMALL MOTION / DETECTEUR DE PRÉSENCE MURALE À DOUBLE TECHNOLOGIE ET PETIT MOUVEMENT
	LOW VOLTAGE DUAL TECH OCCUPANCY SENSOR LARGE MOTION / DETECTEUR DE PRÉSENCE MURALE À DOUBLE TECHNOLOGIE ET GROS MOUVEMENT
	LOW VOLTAGE DUAL TECH OCCUPANCY SENSOR SMALL MOTION WITH PHOTOCONTROL / DETECTEUR DE PRÉSENCE MURALE À DOUBLE TECHNOLOGIE ET PETIT MOUVEMENT
	LOW VOLTAGE TOUCH SCREEN LIGHTING CONTROL / ÉCRAN TACTILE DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE
NOTE: PROVIDE AND INSTALL ALL LIGHTING CONTROLS (COMPLETE WITH CONDUIT, WIRING, CONTROL CABLES AS INDICATED ON DRAWINGS/ FOURNIR ET INSTALLER LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT COMPLET AVEC CONDUIT, CÂBLE DE CONTRÔLE ETCÂBLAGE COMME INDIQUE SUR LES PLANS.	
EXTERIOR LIGHTING LEGEND / LÉGENDE D'ÉCLAIRAGE EXTERIEURE	
	TYPE D - LIGHT POLE 5944mm FIXTURE - NOT IN CONTRACT / TYPE D - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR LAMPADAIRE 5944mm
	TYPE E - EXTERIOR WALL PACK FIXTURE / TYPE F - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURALE EXTERIEUR
	TYPE F - EXTERIOR WALL PACK FIXTURE / TYPE F - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURALE EXTERIEUR
	TYPE G - LIGHT POLE 3048mm FIXTURE / TYPE G - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR LAMPADAIRE 3048mm
	TYPE H - LIGHT POLE 3658mm FIXTURE / TYPE H - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR LAMPADAIRE 3658mm
SYSTEM A DEVICE / SYSTEM A DEVICE	
	SPLITTER BOX / BOÎTE DE RÉPARTITION
	BLUE BOX / BOÎTE BLEUE
	JUNCTION BOX 254x254mm MOUNTED ABOVE CEILING GRID (MAX 3.6M HIGH), COVER PAINTED PURPLE / BOÎTE DE JONCTION 254x254mm MONTÉ AU-DESSUS DE LA GRILLE DE PLAFOND (HAUTEUR MAXIMALE DE 3.6 M), COUVERCLE PEINT EN VIOLET.
	SINGLE GANG ELECTRICAL BOX MOUNTED ON THE WALL 2.5M HIGH, EXACT LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENT REP. JB 254x254mm/BOÎTE ÉLECTRIQUE À UN SEUL APPAREIL MONTÉSUR LE MUR À 2.5 M DE HAUT. EMLACEMENT EXACT À DÉTERMINER PAR LE REP.
	SINGLE GANG ELECTRICAL BOX EXACT LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENT REP./BOÎTIER ÉLECTRIQUE À UN SEUL APPAREIL À DÉTERMINER PAR LE REP.
	JB 203x203x104mm MOUNTED ABOVE THE CEILING GRID (MAX 3.6M HIGH), COVER PAINTED WHITE, EXACT LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENT REP. / JB 203x203x104mm MONTÉ AU-DESSUS DE LA GRILLE DE PLAFOND (HAUTEUR MAXIMALE DE 3.6 M), COUVERCLE PEINT EN BLANC. EMLACEMENT EXACT À DÉTERMINER PAR LE REP.
	SEALED LOCKABLE (PADLOCK) JB 305x305x152mm MOUNTED ON THE ROOF PARAPET (JP66), EXACT LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENT REP. / SCÉLLE VERROUILLABLE (CADENAS), JB 305x305x152mm MONTÉ SUR LE PARAPET DE TOIT (JP66), L'EMPLACEMENT EXACT À DÉTERMINER PAR LE REPRÉSENTANT DU DÉPARTEMENT.
	CAMERA MOUNT (NOT JB) PROVIDED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. EXACT MOUNTING LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. PENETRATION FOR OUTSIDE CAMERA REQUIRED. / SUPPORT DE CAMÉRA (NON JB) FOURNI PAR REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. L'EMPLACEMENT DE MONTAGE EXACTA DÉTERMINER PAR REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. PÉNÉTRATION REQUISE POUR LA CAMÉRA EXTERIEURE.
	102x102mm ELECTRICAL BOX, EXACT LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENT REP. / 102x102mm BOÎTE DE JONCTION, L'EMPLACEMENT DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU DÉPARTEMENT.
	SINGLE GANG WEATHERPROOF ELECTRICAL BOX EXACT LOCATION TO BE DETERMINED BY DEPARTMENT REP. / BOÎTE ÉLECTRIQUE UNIQUE, À L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES, DÉTERMINÉE PAR LE REPRÉSENTANT DU SERVICE.
	DOOR TYPE (EX. E TYPE) / TYPE DE PORTE
	DOOR TAG / ÉTIQUETTE DE PORTE

ABBREVIATION LEGEND / LÉGENDE POUR ABRÉVIATION	
C	CEILING SPACE / ESPACE DE PLAFOND
CV	CENTRAL VACUUM RECEPTACLE / RÉCEPTACLE D'ASPIRATEUR CENTRAL
GFI	GROUND FAULT INTERRUPTER / INTERRUPTEUR DE FUITE À LA TERRE
LV	LOW VOLTAGE CONTROL / CONTRÔLE DE BASSE TENSION
LT	LOW TEMPERATURE / BASSE TEMPÉRATURE
SC	SCENE CONTROL / CONTRÔLE DE SCÈNE
TS	TOUCHSCREEN / ÉCRAN TACTILE
3	3 WAY SWITCHING / COMMUTATION A 3 VOIES
CS	CEILING SPACE / ESPACE DE PLAFOND
MRS	MOTOR RATED SWITCH INTERRUPTEUR NOMINAL DU MOTEUR
EF	JUNCTION BOX FOR LOW VOLTAGE ELECTRONIC FAUCET / BOÎTE DE JONCTION POUR ROBINET ÉLECTRONIQUE BASSE TENSION
DGC	RECEPTACLE FOR DIGITAL CLOCK / RÉCEPTACLE POUR HORLOGE DIGITALE
HD	HAND DRYER / SÈCHE MAINS
HTCP	HEAT TRACING CONTROL PANEL / ANNEAU DE CONTRÔLE DE TRAÇAGE
HRD	HAIR DRYER / SÈCHE-CHEVEUX
BLC	BLIND CONTROL / CONTRÔLE AVEUGLE
EM	DENOTES EMERGENCY LIGHTING / DÉSIGNE LUMINAIRE D'URGENCE
CABLE TRAY LEGEND / LÉGENDE POUR CHEMIN DE CÂBLES	
	CABLE TRAY SEE DRAWING FOR SIZE / CHEMIN DE CÂBLES, VOIR DESSIN POUR DIMENSION
	VERTICAL CABLE TRAY MOUNT / CHEMIN DE CÂBLES AVEC 90° D'ACCESSOIRE DE COURBURE
	CABLE TRAY 90° BEND FITTING / CHEMIN DE CÂBLES AVEC 90° D'ACCESSOIRE DE COURBURE
	CABLE TRAY TEE FITTING / CHEMIN DE CÂBLES AVEC ACCESSOIRE EN T
	CABLE TRAY REDUCER FITTING / CHEMIN DE CÂBLES AVEC ACCESSOIRE DE RÉDUCTION
	CABLE TRAY CROSS FITTING / CHEMIN DE CÂBLES AVEC ACCESSOIRE DE CROISEMENT
	CABLE TRAY ANGLED / CHEMIN DE CÂBLES À ANGLE
ELECTRICAL FIXTURE & DATA DEVICE / LÉGENDE ÉLECTRIQUE	
	DUPLEX RECEPTACLE / PRISE DOUBLE
	DEDICATED DUPLEX RECEPTACLE / PRISE DOUBLE DÉDIÉE
	COUNTER DUPLEX RECEPTACLE / PRISE DOUBLE POUR COMPTOIR
	HARDWIRE CONNECTION / CONNEXION DIRECTE
	SPECIAL RECEPTACLE / PRISE SPÉCIAL
	QUADPLEX RECEPTACLE / PRISE QUADRUPLE /
	JUNCTION BOX FOR AV: DOUBLE GANG BOX WITH SINGLE GANG REDUCER, 53mm CONDUIT UP TO CEILING SPACE. AT STANDARD HEIGHT A.F.F. UNLESS NOTED OTHERWISE. BOÎTE DE RACCORDEMENT INFORMATIQUE: BOÎTE DOUBLE AVEC RÉDUCTEUR SIMPLE, 53mm CONDUIT VERS LE PLAFOND. HAUTEUR STANDARD APRÈS LE PLANCHER FINI SAUF SI AUTREMENT SPÉCIFIER.
	TELECOM ROUGH-IN: DOUBLE GANG BOX WITH SINGLE GANG REDUCER, 41mm CONDUIT UP TO CABLE TRAY AND PULL STRING TO CABLE TRAY, AT STANDARD HEIGHT A.F.F. UNLESS NOTED OTHERWISE. / SORTIE POUR COMMUNICATION: BOÎTE DOUBLE AVEC RÉDUCTEUR SIMPLE, 41mm CONDUIT AVEC CORDAGE VERS LE PLAFOND JUSQU'AU CHEMIN DE CÂBLE. HAUTEUR STANDARD APRÈS LE PLANCHER FINI SAUF SI AUTREMENT SPÉCIFIER.
	FIBRE ROUGH-IN: DOUBLE GANG BOX WITH SINGLE GANG REDUCER, 41mm CONDUIT UP TO CABLE TRAY AND PULL STRING TO CABLE TRAY, AT STANDARD HEIGHT A.F.F. UNLESS NOTED OTHERWISE. / BOÎTE DOUBLE AVEC RÉDUCTEUR SIMPLE, 41mm CONDUIT AVEC CORDAGE VERS LE PLAFOND JUSQU'AU CHEMIN DE CÂBLE. HAUTEUR STANDARD APRÈS LE PLANCHER FINI SAUF SI AUTREMENT SPÉCIFIER.
	RAISED FLOOR BOX / BOÎTE DE SOL POUR FAUX-PLANCHER.
	SECURITY PUSH BUTTON / BOUTON DE SÉCURITÉ.
	SECURITY HORN STROBE / KLAXON DE SÉCURITÉ.
	BARRIER FREE DEVICE / DISPOSITIF SANS BARRIÈRE.
	DOOR OPERATOR MOTOR / MOTEUR OPÉRATEUR DE PORTE.
	TRANSFORMER 120V TO 24V CONTROL / TRANSFORMATEUR DE COMMANDE DE 120 V À 24 V.
	JUNCTION BOX FOR LOW VOLTAGE / BOÎTE DE JONCTION POUR BASSE TENSION.
	MAGNETIC STARTER / DEMARREUR MAGNÉTIQUE.
	MOTOR RATED SWITCH / INTERRUPTEUR NOMINAL DU MOTEUR.
	HEATING CABLE CONTROL UNIT / UNITÉ DE CONTRÔLE POUR CÂBLE CHAUFFANT

GENERAL NOTES/
NOTES GÉNÉRALES:

DRAWING NOTES/
NOTES DU DESSIN:

		
	Government of Canada	Gouvernement du Canada
644665		SNC-Lavalin inc. 1145 Hunt Club Rd. Ottawa (Ontario) K1V 0Y3 Canada Telephone: (613) 907-7100 www.snc-lavalin.com
stamp	estampille	 P.N. - PROJECT NORTH NORD DU PROJET T.N. - TRUE NORTH NORD GÉOGRAPHIQUE
Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies. L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toutes les divergences.		
9	ISSUED FOR ADDENDUM No.03	2019/02/05
8	REISSUED FOR TENDER/PERMIT R1	2019/01/17
7	REISSUED FOR TENDER/PERMIT	2018/12/05
6	ISSUED FOR TENDER/PERMIT	2018/11/19
5	ISSUED FOR PRE-TENDER CLASS	2018/11/05
4	ISSUED FOR 99% CD	2018/09/10
3	ISSUED FOR CLASS A	2018/07/17
2	ISSUED FOR 66% CD	2018/06/04
1	ISSUED FOR CLASS B	2018/05/15
revision	description	date
	A detail no. no du detail	
	B location drawing no. sur dessin no.	
Project		
BUILDING B		
BÂTIMENT B		
Drawing		
ELECTRICAL - DRAWING LEGEND/ ÉLECTRIQUE- LÉGENDE DE DESSINS		
Designed By		
Date	A.CAYER 2018/05/31	Conçu par (yyyy/mm/dd)
Drawn By		
Date	A.CAYER 2018/05/31	Dessiné par (yyyy/mm/dd)
Reviewed By		
Date	G.STEWART 2018/05/31	Examiné par (yyyy/mm/dd)
Approved By		
Date	G.STEWART 2018/05/31	Approuvé par (yyyy/mm/dd)
Tender		
Project Manager		
Project no.		
1005007-2		
Drawing no.		
E000		