



GENERAL NOTES/
NOTES GÉNÉRALES:

- 1 THE TERM "PROVIDED" IN THIS DOCUMENT SHALL DENOTE "SUPPLY AND INSTALL." / LE TERME « FAIRE PROVISION DE » DANS CE DOCUMENT SIGNIFIE « FOURNIR ET INSTALLER... »
- 2 PROVIDE ALL MATERIALS AND ACCESSORIES REQUIRED FOR COMPLETE INSTALLATION / FOURNIR TOUT LE MATÉRIEL ET LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UN...
- 3 THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL COORDINATE THE WORK WITH ALL OTHER TRADES AND DRAWINGS / L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT COORDONNER LES TRAVAUX AVEC TOUTES LES AUTRES DISCIPLINES ET LES DESSINS.
- 4 REPORT ANY CONFLICTING SITE CONDITIONS TO ENGINEER / SIGNALER TOUTE CONDITION DE SITE CONFLICTUELLE À L'INGÉNIEUR.
- 5 ALL SURFACES DAMAGED DURING THE CONSTRUCTION PROCESS TO BE REPAIRED TO EXCEED OR MATCH EXISTING CONDITIONS / TOUTES LES SURFACES ENDOMMAGÉES PENDANT LA CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES POUR SURPASSER LES CONDITIONS EXISTANTES OU POUR CORRESPONDRE AUX CONDITIONS EXISTANTES.
- 6 COORDINATE LOCATION OF ALL OUTLETS TO BE INSTALLED IN MILLWORK WITH ARCHITECTURAL LAYOUTS / FAIRE LA COORDINATION AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE POUR TOUTES LES PRISES QUI SERONT INSTALLÉES DANS LE MOBILIER.
- 7 OUTLETS FOR SCREEN WALL TO BE COORDINATED WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS / PRISES POUR LES ÉCRANS AU MUR DEVONT ÊTRE COORDONNÉS AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE.
- 8 PROVIDE AND INSTALL DUPLEX OUTLETS COMPLETE WITH CONDUITS AND CABLES AND CONNECTED TO THE CIRCUITS AS INDICATED / FOURNIR ET INSTALLER LES PRISES DOUBLE COMPLET AVEC CONDUIT ET CÂBLAGE ET BRANCHER SUR LES CIRCUITS COMME INDICUÉS.
- 9 PROVIDE AND INSTALL BACK BOX FOR DATA OUTLETS, COMPLETE WITH CONDUITS AS INDICATED / FOURNIR ET INSTALLER LES SORTIES INFORMATIQUE COMPLET AVEC CONDUITS COMME INDICUÉS.
- 10 PROVIDE AND INSTALL BACK BOX FOR TELECOM OUTLETS, COMPLETE WITH CONDUITS AS INDICATED / FOURNIR ET INSTALLER LES SORTIES DE TÉLÉPHONE COMPLET AVEC CONDUITS COMME INDICUÉS.
- 11 PROVIDE AND INSTALL GFI OUTLETS COMPLETE WITH CONDUITS AND CABLES AND CONNECTED TO THE CIRCUITS AS INDICATED / FOURNIR ET INSTALLER LES PRISES À PROTECTION DIFFÉRENTIEL COMPLET AVEC CONDUIT ET CÂBLAGE ET BRANCHER SUR LES CIRCUITS...
- 12 PROVIDE AND INSTALL DUPLEX OUTLETS COMPLETE WITH CONDUITS AND CABLES AND CONNECTED TO THE CIRCUITS AS INDICATED FOR HOUSEKEEPING / FOURNIR ET INSTALLER LES PRISES DOUBLE COMPLET AVEC CONDUIT ET CÂBLAGE ET BRANCHER SUR LES CIRCUITS INDICUÉS POUR NETTOYAGE.
- 13 IN ROOMS WITH RAISED ACCESS FLOOR, MOUNT BUSBAR WITHIN FLOOR CAVITY / DANS LES CHAMBRES AVEC PLANCHER SURELEVÉ, MONTE BARRE OMNIBUS DANS VIDE DU PLANCHER.

DRAWING NOTES/
NOTES DU DESSIN:

- 1 TYPICAL: PROVIDE NEW RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED, C/W NEW CIRCUIT AND CONNECT TO CIRCUIT AS INDICATED. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR MOUNTING HEIGHTS / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU RÉCEPTACLE, TYPE SELON LES INDICATIONS, NOUVEAU CIRCUIT C/W ET CONNEXION AU CIRCUIT TEL QU'INDIQUÉ. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX POUR LE MONTAGE EN HAUTEUR.
- 2 TYPICAL: PROVIDE NEW 15A, 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO VAV LOW VOLTAGE TRANSFORMER. TRANSFORMER SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL CONTRACTOR, WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W 15A, 120V A TRANSFORMATEUR VAV BASSE TENSION FOURNI ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE, CÂBLÉ PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE.
- 3 TYPICAL: PROVIDE NEW 15A, 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW UNIVERSAL WASHROOM EMERGENCY CALL KIT. EMERGENCY CALL KIT SUPPLIED BY GENERAL CONTRACTOR, INSTALLED AND WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W 15A, 120V LE NOUVEAU « KIT » D'APPEL DE SECOURS UNIVERSSEL 15A, 120V. LE NOUVEAU « KIT » D'APPEL SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL, INSTALLER ET CÂBLÉ PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE.
- 4 TYPICAL: TELECOMMUNICATIONS/AV ROUGH-IN. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR MOUNTING HEIGHTS / TYPEIQUE: TÉLÉCOMMUNICATIONS/AV ROUGH-IN. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX POUR LES MONTAGES EN HAUTEUR.
- 5 TYPICAL: PROVIDE NEW CEILING MOUNTED 5kW ELECTRIC UNIT HEATER C/W NEW CIRCUIT AND LOW VOLTAGE RELAY TO INTEGRATE WITH THE BAS / TYPEIQUE: TÉLÉCOMMUNICATIONS/AV ROUGH-IN. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX POUR LES MONTAGES EN HAUTEUR.
- 6 TYPICAL: PROVIDE NEW CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW MECHANICAL EQUIPMENT. COORDINATE WITH MECHANICAL CONTRACTOR. COORDINATE LOCATIONS. REFER TO MECHANICAL SCHEDULE DRAWING E900 FOR WIRE SIZE, BREAKER RATING, DISCONNECTS, SWITCH, STARTER, AND RELAY PROVISIONS / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W CONNECTION FINALE AU NOUVEAU ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE. COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE POUR LES EMPLACEMENTS FINAUX. SE RÉFÉRER AU CALENDRIER MÉCANIQUE DU DESSIN E1000 POUR LA TAILLE DES FILS, CLASSEMENT DU DISJONCTEUR, INTERRUPTEURS, DÉMARRÉUR ET RELAIS DE PROVISIONS.
- 7 TYPICAL: PROVIDE NEW 15A, 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW LOW VOLTAGE SOLENOID VALVE TRANSFORMER. TRANSFORMER SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL CONTRACTOR, WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W FINAL 15A, 120V CONNECTION FINALE AU NOUVEAU TRANSFORMATEUR BASSE TENSION À VANNE SOLENOÏDE. LE TRANSFORMATEUR SERA FOURNI PAR ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE. CÂBLÉ PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE.
- 8 TYPICAL: PROVIDE NEW 120V, 20A CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW HAND DRYER. HAND DRYER SUPPLIED AND INSTALLED BY GENERAL CONTRACTOR, WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR. COORDINATE MOUNTING HEIGHT WITH GENERAL CONTRACTOR AND ARCHITECTURAL DRAWINGS / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W 120V, 20A CONNECTION FINALE AU NOUVEAU SÈCHE MAINS FOURNI ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. CÂBLÉ PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE. COORDONNEZ LA HAUTEUR DE MONTAGE AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET LES DESSINS ARCHITECTURAUX.
- 9 TYPICAL: PROVIDE NEW 120V, 15A CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW SECURITY DOOR OPERATOR. DOOR OPERATOR SUPPLIED BY DOOR HARDWARE AND INSTALLED AND WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR. COORDINATE MOUNTING HEIGHT WITH GENERAL CONTRACTOR AND ARCHITECTURAL DRAWINGS / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W 15A, 120V CONNECTION FINALE AU NOUVEAU OPÉRATEUR DE PORTE DE SÉCURITÉ. COORDONNEZ LA HAUTEUR DE MONTAGE AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET LES DESSINS ARCHITECTURAUX.
- 10 PROVIDE HEAT TRACE CONTROL PANEL. CONTROL PANEL C/W WITH MAIN CIRCUIT BREAKER, ALARM RELAY, FUSE HOLDER, PUSH TO TEST LIGHT, SELECTOR SWITCH, DOOR DISCONNECT & GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER. CONTROL PANEL TO BE INSTALLED IN MECHANICAL ROOM. COORDINATE WITH MECHANICAL CONTRACTOR AND ARCHITECT PRIOR TO INSTALLING / FAIRE PROVISION D'UN PANNEAU DE COMMANDE DE TRACÉ THERMIQUE, PANNEAU DE COMMANDE C/W AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL, RELAIS D'ALARME, PORTE-FUSIBLE, INTERRUPTEUR À TESTER LA LUMIÈRE, BOUTON SECTIONNEUR DE PORTE ET DISJONCTEUR DE DÉFAUT À LA TERRE. LE PANNEAU DE COMMANDE DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LA SALLE MÉCANIQUE. COORDONNEZ AVEC L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE ET L'ARCHITECTE AVANT L'INSTALLATION.
- 11 PROVIDE CONDUIT TO EXTERIOR LIGHT FIXTURE. REFER TO SITE PLAN E100 AND DETAIL 1/E003 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE / FAIRE PROVISION D'UN CONDUIT AU LUMINIERE EXTERIEUR. SE RÉFÉRER AU PLAN DU SITE E100 ET AU DETAIL 1/E003 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DU FIL.
- 12 PROVIDE CONDUIT TO TERMINATE IN TERMINAL ROOM. REFER TO SITE PLAN E100 AND DETAIL 1/E005 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE / FAIRE PROVISION D'UN CONDUIT À L'APPAREILLAGE. SE RÉFÉRER AU PLAN DU SITE E100 ET AU DETAIL 1/E005 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DU FIL.
- 13 PROVIDE SPARE CONDUIT AND TERMINATE IN TERMINAL ROOM. REFER TO SITE PLAN E100 AND DETAIL 1/E005 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE / FAIRE PROVISION D'UN CONDUIT DE RECHANGE ET TERMINER DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE. SE RÉFÉRER AU PLAN DU SITE E100 ET AU DETAIL 1/E005 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DU FIL.
- 14 PROVIDE CONDUIT TO BYPASS OUTPUT CABINET. REFER TO SITE PLAN E100 AND DETAIL 1/E005 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE / FAIRE PROVISION D'UN CONDUIT AU CABINET SORTIE DE DÉRIVATION. SE RÉFÉRER AU PLAN DU SITE E100 ET AU DETAIL 1/E005 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DU FIL.
- 15 TYPICAL PROVIDE HARD WIRE CONNECTION, C/W NEW CIRCUIT AND CONNECT TO DIGITAL CLOCK. COORDINATE WITH ARCHITECT PRIOR TO INSTALLATION / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN CÂBLE C/W NOUVEAU CIRCUIT C/W ET CONNEXION À L'HORLOGE NUMÉRIQUE. COORDONNER AVEC L'ARCHITECTE AVANT L'INSTALLATION.
- 16 PROVIDE NEW RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED, C/W NEW CIRCUIT for ELECTRIFIED CRASH BAR POWER SUPPLY. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWING E200 FOR MOUNTING HEIGHT / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN « KIT » DE BARRES EN CUIVRE 6mmx103mm, DEUX ISOLANTS, DEUX SUPPORTS DE MONTAGE ET QUATRE VIS. INSTALLER LE JEU DE BAR SOUS LES ZONES AVEC PLANCHER SURELEVÉ.
- 17 TYPICAL PROVIDE 610MM COPPER BUSBAR OF THE PERIMETER IN THE ELECTRICAL ROOM C/W INSULATORS, MOUNTING BRACKETS AND SCREWS. BOTH DOORS IN ELECTRICAL ROOM TO BE GROUNDED AND TIED BACK TO THE GROUNDING SYSTEM / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN JEU DE BARRES EN CUIVRE 6mmx103mm DU PÉRIMÈTRE DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE, INSULATEURS C/W, SUPPORT DE MONTAGE ET VIS. LES DEUX PORTES DE LA SALLE ÉLECTRIQUE DOIVENT ÊTRE MISES À LA TERRE ET ATTACHÉES AU SYSTÈME DE MISE À LA TERRE.
- 18 PROVIDE 6MMX103MM COPPER BUSBAR OF THE PERIMETER IN THE ELECTRICAL ROOM C/W INSULATORS, MOUNTING BRACKETS AND SCREWS. BOTH DOORS IN ELECTRICAL ROOM TO BE GROUNDED AND TIED BACK TO THE GROUNDING SYSTEM / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN JEU DE BARRES EN CUIVRE 6mmx103mm DU PÉRIMÈTRE DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE, INSULATEURS C/W, SUPPORT DE MONTAGE ET VIS. LES DEUX PORTES DE LA SALLE ÉLECTRIQUE DOIVENT ÊTRE MISES À LA TERRE ET ATTACHÉES AU SYSTÈME DE MISE À LA TERRE.
- 19 TYPICAL PROVIDE GROUNDING TO PEDESTAL LEGS IN ALL RAISED FLOOR AREA. REFER TO DETAIL 9/E004 & 10/E004 / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION DE MISE À LA TERRE DES PIEDS DANS TOUTES LES ZONES SURELEVÉES. SE RÉFÉRER AU DETAIL 9/E004 ET 10/E004.
- 20 TYPICAL PROVIDE 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO BLIND IN ROOM 108 AND 118. LOW VOLTAGE WIRING FROM BLIND CONTROLLER TO BE CONNECTED WITH LOW VOLTAGE WIRING FROM BLIND CONTROLLER. BLIND CONTROLLER CAN BE CONNECTED WITH ANY LOW VOLTAGE DEVICE SHOWN ON DRAWING E200 THAT CARRIES A CAT-5E (POWER PACK ETC.) REFER TO DETAIL 9/E001 FOR BLIND CONTROLLER WIRING DIAGRAM / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN CIRCUIT 120V CONNECTION FINALE À LA SALLE DES STORES 108 ET 118. CÂBLAGE BASSE TENSION DES STORES. LE CONTRÔLEUR DE STORES PEUT ÊTRE CONNECTÉ AVEC TOUT DISPOSITIF BASSE AU DESSIN E200 QUI PORTE UN CAT-5E (BLOC D'ALIMENTATION, ETC.) SE RÉFÉRER AU DETAIL 9/E001 POUR LE DIAGRAMME DE CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR DES STORES.
- 21 TYPICAL PROVIDE 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO SECURITY STROBE / TYPEIQUE: FAIRE PROVISION D'UN CIRCUIT 120V C/W CONNECTION FINALE AU STROBOSCOPE DE SÉCURITÉ.
- 22 PROVIDE 120V HARDWARE CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO FIRE ALARM MONITORING MODULE AND THE FIRE ALARM CONTROL PANEL / FAIRE PROVISION D'UN CIRCUIT 120V C/W CÂBLE CONNECTION FINALE AU MODULE DE SURVEILLANCE D'ALARME INCENDIE ET AU PANNEAU DE COMMANDE D'ALARME INCENDIE.
- 23 PROVIDE 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO BLIND IN ROOM 132. LOW VOLTAGE WIRING FROM BLIND CONTROLLER TO BE CONNECTED WITH LOW VOLTAGE WIRING FROM BLIND CONTROLLER. BLIND CONTROLLER CAN BE CONNECTED WITH LOW VOLTAGE WALL SWITCH IN ROOM 132. REFER TO DETAIL 9/E001 FOR BLIND CONTROLLER WIRING DIAGRAM / FAIRE PROVISION D'UN CIRCUIT 120V C/W CONNECTION FINALE À LA SALLE DES STORES 132. CÂBLAGE BASSE TENSION DU CONTRÔLEUR DE STORES DOIT ÊTRE CONNECTÉ À BASSE TENSION DES STORES ET LE CONTRÔLEUR DES STORES DOIT ÊTRE CONNECTÉ À COMMUNIFICATEUR BASSE TENSION SUR LE MUR DE LA SALLE 132. SE RÉFÉRER AU DETAIL 9/E001 POUR LE DIAGRAMME DE CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR DES STORES.
- 24 ELECTRICAL CONTRACTOR TO PROVIDE 120V TO TRAP SEAL PRIMER BOX. MECHANICAL CONTRACTOR TO INSTALL 24V CONNECTION. L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE DEVRA FOURNIR 120V AU BOÎ DE JONCTION. L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE DEVRA INSTALLER LES CONNEXIONS À 24V.
- 25 ELECTRICAL CONTRACTOR TO PROVIDE NEW 120V CIRCUIT AS SHOWN ON DRAWING. WIRE TO BE MADE SAFE IN A JUNCTION BOX UNDERNEATH RAISED FLOOR. PROVIDE FINAL CONNECTION TO FURNITURE ONCE INSTALLED. FURNITURE WHIP SUPPLIED BY ARCHITECT. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR NOUVELLES CONNEXIONS À 120V COMME DÉMONSTRÉ SUR LES DESSINS. FILS DOIT ÊTRE SÉCURISÉ DANS LA BOÎTE DE JONCTION SOUS LE PLANCHER SURELEVÉ. FOURNIR CONNEXIONS FINALES AUX MEUBLES. FOUETTE FOURNI PAR L'ARCHITECTE.

Government of Canada

Gouvernement du Canada

644665

SNC-Lavalin inc.
1145 Hunt Club Rd.
Ottawa (Ontario) K1V 0Y3 Canada
Telephone: (613) 907-7100
www.snc-lavalin.com

stamp

estampille

P.N.

P.N.-PROJECT NORTH
NORD DU PROJET
T.N.-TRUE NORTH
NORD GÉOGRAPHIQUE

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toutes les divergences.

| revision | description | date |
|----------|-------------------------------|------------|
| 9 | ISSUED FOR ADDENDUM No.03 | 2019/02/05 |
| 8 | REISSUED FOR TENDER/PERMIT R1 | 2019/01/17 |
| 7 | REISSUED FOR TENDER/PERMIT | 2018/12/05 |
| 6 | ISSUED FOR TENDER/PERMIT | 2018/11/19 |
| 5 | ISSUED FOR PRE-TENDER CLASS | 2018/11/05 |
| 4 | ISSUED FOR 99% CD | 2018/09/10 |
| 3 | ISSUED FOR CLASS A | 2018/07/17 |
| 2 | ISSUED FOR 66% CD | 2018/06/04 |
| 1 | ISSUED FOR CLASS B | 2018/05/15 |

A

C

A

B

C

Project

Projet

BUILDING B

BÂTIMENT B

Drawing

Dessin

ELECTRICAL - LEVEL 1 POWER AND SYSTEMS/ ÉLECTRIQUE- NIVEAU 1 ALIMENTATION ET SYSTÈMES

Designed By

A.CAYER

Conçu par

Date

2018/05/31

(yyyy/mm/dd)

Drawn By

A.CAYER

Dessiné par

Date

2018/05/31

(yyyy/mm/dd)

Reviewed By

G.STEWART

Examiné par

Date

2018/05/31

(yyyy/mm/dd)

Approved By

G.STEWART

Approuvé par

Date

2018/05/31

(yyyy/mm/dd)

Tender

Soumission

Project Manager

PIOTR TRZEBUNIA

Administrateur de projets

Project no.

1005007-2

No. du projet

Drawing no.

E300

No. du dessin

LEVEL 1 - POWER AND SYSTEMS
NIVEAU 1 - ALIMENTATION ET SYSTÈMES

1: 100

A1 594 x 841

26 TYPICAL PROVIDE L5-30R RECEPTACLE MOUNTED ON CABLE TRAY C/W WIRING, CONDUIT AND CIRCUIT AS INDICATED. REFER TO DRAWING FOR CIRCUIT AND PANEL SCHEDULES FOR FURTHER DETAILS / TYPEIQUE: FOURNIR PRISE À L5-30R MONTÉ SUR CHEMIN DU CÂBLE C/A CÂBLAGE, CONDUIT ET CIRCUITS TEL QU'INDIQUÉ. SE RÉFÉRER AU PLAN POUR CIRCUIT ET AU TABLEAU DES PANNEAUX POUR PLUS DE DÉTAILS.

27 PROVIDE 4X L6-20 & 2X 5-20R RECEPTACLE MOUNTED ON CABLE TRAY FOR RACK 42 C/W WIRING, CONDUIT AND CIRCUIT AS INDICATED. REFER TO DRAWING FOR CIRCUIT AND PANEL SCHEDULES FOR FURTHER DETAILS. COORDINATE WITH COMMUNICATION CONTRACTOR FOR RACK LOCATION / FOURNIR 4X PRISE À L6-20 ET 2X 5-20R MONTÉ SUR CHEMIN DU CÂBLE POUR RACK DE COMMUNICATION 42 C/A CÂBLAGE, CONDUIT ET CIRCUITS TEL QU'INDIQUÉ. SE RÉFÉRER AU PLAN POUR CIRCUIT ET AU TABLEAU DES PANNEAUX POUR PLUS DE DÉTAILS. COORDONNEZ AVEC L'ENTREPRENEUR TÉLÉCOM POUR LA LOCATION DU RACK.