

1 A410 **TYPICAL PARAPET @ JUNCTION BOX**
PARAPET TYPIQUE À LA BOÎTE DE CONNEXION
1 : 10



2 A410 **THRESHOLD @ ROOF ACCESS STAIR**
1 : 10



3 A410 **TYPICAL PARAPET @ MOD BIT ROOF**
PARAPET TYPIQUE À LA MEMBRANE BITUMINEUSE MODIFIÉE
1 : 10



4 A410 **TYPICAL WINDOW HEAD @ ACP**
LINTEAU DE FENÊTRE TYPIQUE AU PCA
1 : 10



5 A410 **THERMALLY BROKEN DOOR HEAD @ ACP**
LINTEAU DE PORTE PROFILÉ THERMIQUEMENT AU PCA
1 : 10



6 A410 **ACP SOFFIT CORNER JUNCTION**
JONCTION AU COIN DU SOFFITE EN PCA
1 : 10



7 A410 **TYPICAL WINDOW SILL @ PAVERS**
SEUIL TYPIQUE DE LA FENÊTRE AUX PAVÉS
1 : 10



8 A410 **EXTERIOR DOOR THRESHOLD**
SEUIL DE LA PORTE EXTÉRIEURE
1 : 10



9 A410 **TYPICAL WINDOW SILL @ MAINTENANCE EDGE**
SEUIL TYPIQUE DE LA FENÊTRE AU REBORD
1 : 10

A1 594 x 841

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

C

GENERAL NOTES / NOTES GÉNÉRALES:

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN:

1 13mm COMPRESSIBLE BACKER ROD & SEALANT. / 13mm TIGE D'APPUI COMPRESSIBLE ET SCELLEMENT.
2 64x152mm THERMALLY BROKEN EXTRUDED ALUMINUM MULLION. / 64x152mm MENEAU EN ALUMINIUM EXTRUDÉ PROFILÉ THERMIQUEMENT.
3 ADJUSTABLE CURTAIN WALL ANCHOR. / ANCRAGE AJUSTABLE DU MUR RIDEAU.
4 SPRAY APPLIED URETHANE FOAM. / MOUSSE URÉTHANE APPLIQUÉS PAR PULVÉRISATION.
5 INSULATED GLAZING UNIT. ETCHED AVIAN OCCLUSION PATTERN ON EXTERIOR. / VITRAGE ISOLÉ. MOTIFS D'OCCLUSION GRAVÉS À L'EXTÉRIEUR POUR LES OISEAUX.
6 J-TRIM & SEALANT. / COUVRE-JOINT EN 'J' ET SCELLEMENT
7 PREFINISHED METAL FLASHING. / SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI.
8 152mm DEEP FIBERGLASS THERMAL SPACER @ 400mm O.C. HORIZONTALLY AND 1200mm O.C. VERTICALLY. / 152mm DE PROFONDEUR, ENTRETOISE THERMIQUE EN FIBRE DE VERRE CENTRÉS À 400mm HORIZONTALEMENT ET CENTRÉS À 1200mm VERTICALEMENT.
9 16mm PLYWOOD SHEATHING. / 16mm REVÊTEMENT DE CONTREPLAQUÉ.
10 MOTORIZED SOLAR SHADING FABRIC BLIND. / STORE EN TISSU MOTORISÉ.
11 COMBINATION BLINDS. REFER TO SPECIFICATION FOR TYPE AND OPERATION. / STORE D'OBSCURATION À ENROULEMENT AUTOMATIQUE MOTORISÉ AVEC DES CÔTÉ OBSCURATEURS ET DES CANAUX AU BAS.
12 STEEL BEAM, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / POUTRE EN ACIER, SE RAPPORTER AUX DESSINS STRUCTURAUX.
13 PREFINISHED METAL CAP FLASHING. / CONTRE-SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI.
14 JUNCTION BOX MOUNTED ON UNISTRUT TO PARAPET. / BOÎTE DE CONNEXION FIXÉE À L'UNISTRUT JUSQU'AU PARAPET.
15 INSTALL FLASHING AND SEALANT WITHOUT BLOCKING MULLION WEEP HOLES. / POSER LE SOLIN ET LE SCELLEMENT SANS BLOQUER LE MENEAU ET LES LARMIERS.
16 GYPSUM BOARD Z-SHAPED REVEAL TRIM. / COUVRE-JOINT-Z RÉVÉLÉ EN PANNEAUX DE GYPSE.
17 16mm PLYWOOD WITH P.LAM FINISH. / 16mm CONTREPLAQUÉ AVEC UNE FINITION DE LAMINÉ DE PLASTIQUE.
18 92mm METAL STUDS @ 400mm O.C. / 92mm MONTANTS MÉTALLIQUES CENTRÉS À 400mm.
19 25mm VERTICAL ALUMINUM SUB-GIRT MECHANICALLY FASTENED TO FIBERGLASS THERMAL SPACER. / ENTREMISE VERTICALE EN ALUMINIUM DE 25mm FIXÉE MÉCANIQUEMENT À L'ENTRETOISE THERMIQUE EN FIBRE DE VERRE.
20 PANEL EXTRUSION. / EXTRUSION DU PANNEAU.
21 ALUMINUM COMPOSITE PANEL ROUTED CORNER. / PANNEAU EN COMPOSITE D'ALUMINIUM POUR LE COIN.
22 WHITE ALUMINUM COMPOSITE PANEL SYSTEM w/ TYPICAL 13mm REVEAL. / SYSTÈME DE PANNEAUX EN COMPOSITE D'ALUMINIUM BLANCS AVEC DES JOUÉES TYPIQUE DE 13mm.
23 SLOTTED METAL TRACK. / LISSE À FENTE.
24 PROVIDE 150mm DEEP x 1500mm WIDE PEA GRAVEL MAINTENANCE EDGE AROUND BUILDING PERIMETER AS INDICATED ON LANDSCAPING PLAN. / POSER DU UNE BORDURE DE GRAVILLON D'UNE PROFONDEUR DE 150mm x 1500mm - 10mm DE DIAMÈTRE AUTOUR DU BÂTIMENT TEL QU'INDIQUÉ SUR LE PLAN DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER.
25 CONCRETE FACED EXTRUDED POLYSTYRENE INSULATION. / ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ REVÊTU DE BÉTON.
26 STEEL DECK EDGE ANGLE. / CORNIÈRE EN ACIER AU REBORD DE LA PLATEFORME.
27 PERIMETER WALL ANGLE MOULDING. / MOULURE D'ANGLE AU PÉRIMÈTRE DU MUR.
28 610x1220mm SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE SYSTEM. / 610x1220mm TUILES INSONORISANTES DU PLAFOND SUSPENDU.
29 100mm COVED TERRAZZO BASE. / 100mm BASE CONCAVE TERRAZZO.
30 6mm CONTINUOUS PLYWOOD SHEATHING FOR TERRAZZO BASE BACKING (TYPICAL). / 6mm DE FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ CONTINU POUR L'APPUI DE LA BASE DE TERRAZZO (TYPIQUE).
31 38x140mm CONTINUOUS WOOD BLOCKING IN STUD CAVITY FOR TERRAZZO BACKING. / 38x140mm SEMELLE DE BOIS CONTINUE DANS L'ESPACE ENTRE LES MONTANTS POUR L'APPUI DU TERRAZZO.
32 INSULATED EXTERIOR METAL DOOR c/w THERMALLY BROKEN FRAME, PAINT FINISH. / PORTE EXTÉRIEURE ISOLÉE EN MÉTAL AVEC UN CADRE PROFILÉ THERMIQUEMENT, FINITION PEINTURE.
33 125mm CONCRETE CURB, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / 125mm BORDURE EN BÉTON, SE RAPPORTER AUX DESSINS STRUCTURAUX.
34 150mm MINERAL FIBRE BOARD INSULATION IN TWO 75mm LAYERS w/ STAGGERED JOINTS. / 150mm PANNEAU ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES EN DEUX COUCHES DE 75mm AVEC DES JOINTS DÉCALÉS.
35 PREFINISHED CONTINUOUS STARTER STRIP. / BANDE DE DÉPART CONTINUE PRÉFINIE.
36 GALVANIZED STEEL GIRT. / LIERNE EN ACIER GALVANISÉ.
37 HIGH DENSITY MINERAL FIBRE INSULATION. / ISOLANT DE FIBRES MINÉRALES DE HAUTE DENSITÉ.
38 LAP SELF ADHESIVE AIR/VAPOUR BARRIER OVER GIRT AND FLASHING. / CHEVAUCHER LE PARE-VAPEUR/AIR AUTO-COLLANT PAR-DESSUS LA LIERNE ET LE SOLIN.
39 PREFORMED, PREFINISHED DIAMOND PLATE THRESHOLD. / SEUIL DE LA PORTE EN ACIER PRÉFORMÉ ET PRÉFINI.
40 HEAVY DUTY ALUMINUM I-BAR GRATING PLATFORM. / PLATEFORME GRILLAGÉE EN ALUMINIUM DE I-BAR.
41 C150x12mm GALVANIZED STEEL CHANNEL AT PERIMETER OF LANDING. / C150x12mm PROFILÉ D'ACIER GALVANISÉ AU PÉRIMÈTRE DU PALIER.
42 1070mm STEEL GUARDRAIL. REFER TO SPECIFICATIONS. / 1070mm RAMPE EN ACIER. SE RAPPORTER AUX SPÉCIFICATIONS.
43 L102x102x6.4 GALVANIZED. / L102x102x6.4 GALVANISÉ.
44 INTERLOCKING DOOR THRESHOLD. / SEUIL DE LA PORTE EN INTERLOCK.
45 PREFINISHED METAL THRU-WALL FLASHING. / SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI QUI PASSE À TRAVER LE MUR.
46 NEOPRENE SEAL. / SCELLEMENT DE NÉOPRÈNE.

Canada

Government of Canada / Gouvernement du Canada

401_180 metcalfe street_ottawa canada K2P 1P5
project no. 17-515 t° 6 1 3 . 2 3 7 . 6 1 6 2
www.schoeler.on.ca t° 6 1 3 . 2 3 7 . 6 1 6 4

since 1958
schoeler & heaton architects inc

stamp estampille

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS LICENCE 6171

P.N. T.N.

P.N.-PROJECT NORTH
NORD DU PROJET
T.N.-TRUE NORTH
NORD GÉOGRAPHIQUE

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toutes les divergences.

09	ISSUED FOR ADDENDUM No.03	2019/02/05
08	REISSUED FOR TENDER/PERMIT R1	2019/01/17
07	REISSUED FOR TENDER/PERMIT	2018/12/05
06	ISSUED FOR TENDER/PERMIT	2018/11/19
05	ISSUED FOR PRE-TENDER CLASS A	2018/11/05
04	ISSUED FOR 99% CD	2018/09/10
03	ISSUED FOR CLASS A	2018/07/17
02	ISSUED FOR 66% CD	2018/06/04
01	ISSUED FOR CLASS B	2018/05/15
revisions	description	date

A detail no. / no du detail
B location drawing no. / sur dessin no.
C drawing no. / dessin no.

Project / Projet

BUILDING B

BÂTIMENT B

Drawing / Dessin

SECTION DETAILS

COUPE ET DÉTAILS

Designed By / Conçu par	KB	
Date / (yyyy/mm/dd)	2018/06/04	
Drawn By / Dessiné par	KB	
Date / (yyyy/mm/dd)	2018/06/04	
Reviewed By / Examiné par	DM	
Date / (yyyy/mm/dd)	2018/06/04	
Approved By / Approuvé par	DM	
Date / (yyyy/mm/dd)	2018/06/04	

Tender / Soumission

Project Manager / Administrateur de projets: PIOTR TRZEBUNIA

Project no. / No. du projet: 1005007-2

Drawing no. / No. du dessin: A410