



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

**11 Laurier/11,rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This solicitation contains Security Requirements.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la Cité
parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Justice Bulding Electrical Work	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP784-192123/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20192123	Date 2019-02-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-028-27168	
File No. - N° de dossier 028pps.EP784-192123	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-25	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stirling, Mike	Buyer Id - Id de l'acheteur 028pps
Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-4011 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC/TPSGC OPERATIONS - JUSTICE BUILDING OPERATIONS - EDIFICE JUSTICE 249 WELLINGTON STREET OTTAWA, ONTARIO K1A 0H8 CANADA	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP784-192123/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
028PPS

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20192123

File No. - N° du dossier
020PPSEP784-192123

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment 02 is issued for the following:

1. To address Questions from the industry.

Please refer to the attached Addendum No. 02.

Addendum No. 02

Date	February 19, 2019	Pages	1 (incl. this page)
Project:	Justice Building – Electrical Work 2018 - PSPC Project No.: R.009486193		

Addendum clarifications, revisions, deletions and inclusions shall be read with, and form part of, the original bid documents. All parties tendering the subject project shall take note of and include for the following revisions and/or information provided which supplement the Drawings and Specifications. Receipt of this addendum shall be acknowledged by inserting the addendum number in the space provided in the Tender Forms.

1.1 Clarification – Replies to Bidder Questions

- Q1 On Drawing E02, Note #4 – What type of breaker panel is DPE and how many circuits and Voltage?
- A1 Panel DPE is a 400 Ampere, 347/600 Volt, 3 Phase, 4 Wire panel. It is a Siemens S5 series panel with a 60 inch (nominal) interior. The two largest distribution circuit breakers will be reused as they have interrupt ratings high enough for the calculated available fault current at the panel. The new circuit breakers will include:
- One HFD6 series, 3 Pole, 150 Ampere
 - Two LGB2 series, 3 Pole, 100 Ampere
 - Two LGB2 series, 3 Pole, 50 Ampere
 - Four LGB2 series, 3 Pole, 15 Ampere
 - Thirteen LGB2 series, 1 Pole, 15 Ampere
 - Twelve LGB2 series, 1 Pole, 20 Ampere.
- Q2 On Drawing E02, Note #16. How long is the existing fire rated cable between panel DPEP and DPE?
- A2 The approximate length of cable between the two electrical panels is 180 feet (55 metres).
- Q3 Who is the generator maintenance contractor?
- A3 Gal Power is the maintenance contractor for the generator.
- Q4 How far is it from Communication Room #305 to Transfer Switch #2?
- A4 The approximate distance between the 45 KVA transformer fed from Automatic Transfer switch #2 in the generator room to the splitter in Communications Room 305 is 70 feet (21.5 metres).

End of Addendum No. 02
