



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Ce document comporte des exigences relatives à la sécurité. There is a security requirement associated to this requirement.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Serv. en constr. - Réaménagent OACI | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EF950-192588/A | Amendment No. - N° modif. 003 |
| Client Reference No. - N° de référence du client EF950-192588 | Date 2019-02-22 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-790-15229 | |
| File No. - N° de dossier MTC-8-41355 (790) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-26 | Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guilbault, Isabelle | Buyer Id - Id de l'acheteur mtc790 |
| Telephone No. - N° de téléphone (514) 476-8192 () | FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
EF950-192588/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
mtc790

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.097036

File No. - N° du dossier
MTC-8-41355

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

**INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)
NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE 4TH FLOOR – MONTREAL**

AMENDMENT 003

THE INVITATION TO TENDER IS MODIFIED AS MENTIONED BELOW:

Tenderers are advised that **Addendum no 03**, issued on February 21, 2019, forms integral part of the tender documents.

ALL OTHER TERMS, CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.

**International Civil Aviation Organization
New showcase layout on the 4th floor
Office Furniture**

TPSGC File : R.097036

ISSUED FOR ADDENDUM no 03
February 21st, 2019

STANTEC EXPERTS-CONSEILS



RUBIN ET ROTMAN ASSOCIÉS ARCHITECTES
3550, Saint-Antoine O
Montreal, Quebec
H4C 1A9
Phone: (514) 861-5122
Fax: (514) 861-5383





Rubin & Rotman
3550 Saint-Antoine O
Montréal, Québec
H4C 1A9
514-861-5122

The following information supplements and/or supersedes the bid documents issued on 17.01.2019.

This Addendum forms part of the contract documents and is to be read, interpreted, and coordinated with all other parts. The cost of all contained herein is to be included in the contract sum. The following revisions supersede the information contained in the original drawings and specifications issued for the above-named project to the extent referenced and shall become part thereof. Acknowledge receipt of this Addendum by inserting its number and date on the Tender Form. Failure to do so may subject the Bidder to disqualification

Addendum no 03 includes the following documents :

Architecture Addendum no A03

See attached Architecture document.

ARCHITECTURE :



Remark :

This addendum does not modify in any way the Architecture plans. It simply indicates where to find the answer to a question.

ANSWERS TO QUESTIONS FROM BIDDERS**Question – Doors and frames**

Doors N-410B, N-417.1 and N-418 are marked as B02 in the door and frame schedule. But these doors are not part of a movable wall system since they are installed in gypsum walls.

RRA's Answer

To maintain visual consistency, those 3 doors should also be provided by the manufacturer of movable partitions (so B02). For the same reason, we ask that those 3 frames be provided by the manufacturer of movable partitions (so AL).

For the purposes of this call for tenders, consider the information as shown on the door and frame schedule. Should there be an incompatibility between the specified hardware and the aluminum frames, we will make an adjustment during construction.

END OF ADDENDUM no A03