



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Transformer Testing Services	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6854-190146/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client W6854-190146	Date 2019-02-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-304-7724	
File No. - N° de dossier TOR-8-41163 (304)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-03-11	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Adler Brooks, Julie	Buyer Id - Id de l'acheteur tor304
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2467 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. — N° de l'invitation
W6854-190146/A
Client Ref. No. — N° de réf. du client
W6854-190146

Amd. No. — N° de la modif.
005
File No. — N° du dossier
TOR-8-41163

Buyer ID —Id de l'acheteur
tor304
CCC No./N ° CCC - FMS No./N ° VME

LA MODIFICATION N° 005 VISE À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE SOUMISSIONNAIRES ÉVENTUELS.

Réponses aux questions posées lors de la visite des lieux du 21 février 2019.

- Q1.** Est-ce que l'entrepreneur peut mettre à l'essai les 110 plus petits transformateurs dans l'ordre qui lui semble le plus efficient, ou est-ce que c'est le MDN qui décide de l'ordre?
- R1.** Oui. L'entrepreneur pourra effectuer les essais dans l'ordre qui lui convient et il sera accompagné d'un membre de l'équipe de poseurs de lignes du MDN.
- Q2.** Lors de la prise des échantillons des 110 plus petits transformateurs, pour les unités qui n'ont pas de ports d'accès, est-ce qu'il est possible d'en installer un pour une utilisation future?
- R2.** Sur l'approbation d'un membre de l'équipe de poseurs de lignes du MDN, un port d'accès pourrait être installé, conformément aux modalités du contrat.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.