



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Panic buttons | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-193881/A | Amendment No. - N° modif. 005 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 3043881 | Date 2019-03-07 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-472-76363 | |
| File No. - N° de dossier hn472.21120-193881 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-03-15 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Corluka, Gabriela | Buyer Id - Id de l'acheteur hn472 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-2571 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

AMENDMENT #005

This amendment solicitation is raised to:

A. Extend the closing date of the request for proposal (RFP); and

B. Answer questions from the industry.

.....
A. The closing date of the RFP is extended to **March 15, 2019 @ 2:00 PM Eastern Standard Time (EST).**

B. To answer questions 1-8 from the industry.

Question 1: 3.0 of STR Annex A shows a requirement for a UPS allowing the system to operate for 60 minutes. Please provide specifications for UPS.

Response 1:

A UPS of 1,5 KVA or equivalent that will be in a Nema type 1 enclosure.

Question 2: Please confirm monitoring and monitoring set of DCS alarm system will be handled by local monitoring company.

Response 2:

Yes, monitoring will be covered on a different contract.

Question 3: 3.3 of STR Appendix B shows a rack mounted requirement, during the site visit it was determined that no racks are required, please confirm.

Response 3:

No rack required, only standard electrical approved NEMA Type 1 enclosure secured with a lock.

Question 4: During the site visit it was determined that field devices and field wiring will be reused, please confirm.

Response 4:

Yes, field devices and wiring can be reused

Question 5: We will require question 4 of addendum 4 to be answered to provide accurate pricing.

Response 5:

- CCC Ogilvy: 20 Zones
- CCC Sherbrooke : 15 Zones

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE BID SOLICITATION REMAIN UNCHANGED