



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

| | |
|--|--|
| Title - Sujet Latchford generator maintenance/rep | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EP168-190213/C | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 20190213 | Date 2019-03-11 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-304-76487 | |
| File No. - N° de dossier fk304.EP168-190213 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-02 | Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dallaire, Maxime | Buyer Id - Id de l'acheteur fk304 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-1437 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Cette modification a été créée pour allonger la période de soumission jusqu'au 2 avril 2019 et répondre aux questions reçues par courriel.

Sur la première page effacez heure avancée de l'est HAE et remplacez par: heure normale de l'est HNE.

Sur la première page effacez L'invitation prend fin - à 02:00 PM - le 2019-03-19 et remplacez par:
l'invitation prend fin - à 02:00 PM - le 2019-04-02.

Questions et Réponses

Q1- Vous dites que vous aimeriez avoir les attestations pour le soudeur, mais aucun soudeur n'est requis pour ce projet. Est-ce un Travaux supplémentaires au besoin?

R1- Le soudage peut éventuellement être nécessaire lors d'une réparation effectuée par le processus d'Autorisation de Tâche. Dans ce cas, nous exigerions que l'entrepreneur soumette les qualifications des soudeurs avec sa proposition de prix.

Q2- Habituellement, les équipements Kohler n'ont pas de FMO (fabricant du matériel d'origine)/ système microprogrammé qui est un droit de propriété. Est-ce que TPSGC confirme que notre soumission va être accepter avec entente que la compagnie est un fabricant de moteurs, génératrice et les composantes électriques d'urgence et est conforme en raison de leur normes professionnelles et leur expérience?

R2- Si vous pouvez soumettre un document de Kohler indiquant que leur système microprogrammé n'est pas propriétaire, alors oui.

Q3- Quand est-ce que l'inspection quinquennale est prévue? Normalement l'inspection est prévue pour la 3ieme année du contrat. Étant donné que le contrat est d'une durée de 3 ans et 3 années d'options, s'il vous plait mentionner quand vous voulez faire l'inspection.

R3- Au cours de la deuxième année, cela nous donne le temps d'effectuer des réparations au besoin.

Q4- S'il vous plait confirmer que l'inspection mensuelle va inclure le mécanicien de moteurs diesel et le technicien gazier.

R4- La portée des tests mensuels est décrite au tableau 3 de l'ÉP. Aucune vérification du système de carburant n'est requise au-delà de ce qui est spécifié dans la norme ACNOR C282-15, dans le manuel du fabricant d'équipement d'origine, et dans les codes locaux.

LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT INCHANGÉS.