LISTE DES ARTÈRES D'ALIMENTATIONS (SYSTÈMES 3 FILS) TYPE RW90 (sauf indications contraires) ISOLATION 600V MAX WIRES FEEDER SCHEDULE (3 WIRES SYSTEMS) RW90 TYPE (unless otherwise indicate) 600V MAX ISOLATION			
TYPE	COURANT NOMINAL / RATING CURRENT	ARTÈRE / FEEDER CUIVRE / COPPER	CONTINUITÉ DES MASSES / BONDING CUIVRE / COPPER
A3	20 A	3#12+MALT/GR-21mmØ	#12
A3 (EFV)	20 A	3#12+MALT/GR- CABLE EFV	#12
A3 (M.I.)	20 A	3#12+MALT/GR- CABLE M.I.	-
A3+ (EFV)	20 A	3#12+2#12+MALT/GR- CABLE EFV	#12
B3	30 A	3#10+MALT/GR-21mmØ	#12
B3 (EFV)	30 A	3#10+MALT/GR- CABLE EFV	#12
B3 (M.I.)	30 A	3#10+MALT/GR- CABLE M.I.	-
C3	50 A	3#8+MALT/GR-21mmØ	#10
D3	60 A	3#6+MALT/GR-27mmØ	#8
E3	80 A	3#4+MALT/GR-35mmØ	#8
F3	100 A	3#3+MALT/GR-35mmØ	#6
F3 (M.I.)	100 A	3#4+MALT/BR- CABLE M.I.	-
G3	125 A	3#1+MALT/GR-41mmØ	#6
H3	150 A	3#1/0+MALT/GR-41mmØ	#6
J3	175 A	3#2/0+MALT/GR-53mmØ	#6
K3	200 A	3#3/0+MALT/GR-53mmØ	#4
L3	225 A	3#4/0+MALT/GR-63mmØ	#4
M3	250 A	3#250+MALT/GR-63mmØ	#4
N3	300 A	3#350+MALT/GR-78mmØ	#3
O3	350 A	2x(3#2/0+MALT/GR-53mmØ)	2(#6)
P3	400 A	2x(3#3/0+MALT/GR-53mmØ)	2(#4)
Q3	500 A	2x(3#250+MALT/GR-63mmØ)	2(#4)
S3	600 A	2x(3#350+MALT/GR-78mmØ)	2(#3)
T3	800 A	4x(3#3/0+MALT/GR-53mmØ)	4(#4)
V3	1000 A	4x(3#250+MALT/GR-63mmØ)	4(#4)
X3	1200 A	6x(3#3/0+MALT/GR-53mmØ)	6(#4)
Y3	1600 A	8x(3#3/0+MALT/GR-53mmØ)	8(#4)

LISTE DES ARTÈRES D'ALIMENTATIONS (SYSTÈMES 4 FILS) TYPE RW90 À 75°C (sauf indications contraires) ISOLATION 600V MAX WIRES FEEDER SCHEDULE (4 WIRE SYSTEMS) RW90 AT 75°C TYPE (unless otherwise indicate) 600V MAX ISOLATION			
TYPE	COURANT NOMINAL / RATING CURRENT	ARTÈRE/FEEDER CUIVRE/COPPER	CONTINUITÉ DES MASSES / BONDING CUIVRE/COPPER
B4	30 A	4#10+MALT/GR-21mmØ	#12
C4	40 A	4#8+MALT/GR-27mmØ	#10
D4	65 A	4#4+MALT/GR-35mmØ	#8
E4	75 A	4#3+MALT/GR-35mmØ	#6
F4	100 A	4#1+MALT/GR-41mmØ	#6
G4	125 A	4#1+MALT/GR-41mmØ	#6
H4	150 A	4#1/0+MALT/GR-53mmØ	#6
J4	175 A	4#2/0+MALT/GR-53mmØ	#6
K4	200 A	4#3/0+MALT/GR-63mmØ	#4
L4	225 A	4#4/0+MALT/GR-63mmØ	#4
M4	250 A	4#250+MALT/GR-78mmØ	#3
N4	300 A	4#350+MALT/GR-91mmØ	#3
O4	350 A	2x(4#2/0+MALT/GR-53mmØ)	2(#6)
P4	400 A	2x(4#3/0+MALT/GR-63mmØ)	2(#4)
Q4	450 A	2x(4#4/0+MALT/GR-63mmØ)	2(#4)
S4	600 A	2x(4#350+MALT/GR-91mmØ)	2(#3)
T4	800 A	4x(4#3/0+MALT/GR-63mmØ)	4(#4)
V4	1200 A	6x(4#3/0+MALT/GR-63mmØ)	6(#4)
W4	1600 A	8x(4#3/0+MALT/GR-63mmØ)	8(#4)
X4	2000 A	8x(4#250+MALT/GR-78mmØ)	8(#4)

NOTES :

1. 1#4/0 CU NU,C.27Ø RACCORDÉ À LA BARRE PRINCIPALE LOCAL 1625
   1#4/0, BARRE COPPER, CONNECTED TO THE MAIN GROUNDING BUS ROOM 1625

SYSTÈME D'IDENTIFICATION DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES
IDENTIFICATION SYSTEM ELECTRICAL COMPONENTS

E | 01 | S | 1 | N | 1

SECTEUR/SECTOR | ÉTAGE/LEVEL | DEFINITIONS

ÉTAGE / LEVEL

D : NIVAU DÉBARCADÈRE / LOADING DOCK LEVEL
R : REZ-DE-CHAUSSÉE / GROUND FLOOR
02 : 2E ÉTAGE / LEVEL 2
A : APPENTIS / ATTIC
T : TOIT / ROOF

SECTEUR / SECTOR

H = AILE F / WING F
H = AILE H / WING H
T = AILE T / WING T

TYPE DE COMPOSANT / COMPONENT TYPE

B : CENTRE DE DISTRIBUTION SECONDAIRE / SECONDARY DISTRIBUTION CENTER
C : CONTACTEUR OU RELAIS / CONTACTOR OR RELAY
D : PANNEAU DE DISTRIBUTION / DISTRIBUTION PANEL
E : PANNEAU DE CONTROLE D'ÉCLAIRAGE À RELAIS OU «DALI» / «DALI» OR RELAY LIGHTING CONTROL PANEL
F : FILTRE ET/OU PANNEAU DE DÉRIVATION AVEC FILTRE / TVSS FILTER AND/OR BRANCH PANEL WITH TVSS FILTER
G : PANNEAU GRADATEURS / DIMMER PANEL
I : INTERRUPTEUR (SECTIONNEUR OU DISJONCTEUR) / SAFETY SWITCH (DISCONNECT OR BREAKER)
J : GROUPE ÉLECTROGÈNE / GENERATOR SET
L : PANNEAU DE DÉRIVATION / BRANCH PANEL
M : CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS, DE CHAUFFAGE OU AUTRES / MOTORS CONTROL CENTERS, HEATING OR OTHERS
P : CENTRE DE DISTRIBUTION PRINCIPAL / MAIN DISTRIBUTION CENTER
Q : CONDENSATEUR / CAPACITOR
R : BOITE DE DISTRIBUTION OU CANIVEAU DE DISTRIBUTION / RACEWAY OR BOX
S : DÉMARREUR MAGNÉTIQUE SIMPLE, COMBINÉ OU MANUEL / MAGNETIC STARTER SIMPLE, COMBINED OR MANUAL
T : TRANSFORMATEUR / TRANSFORMER
U: UNITÉ DE POUVOIR SANS COUPURE / UNINTERRIPTIBLE POWER SYSTEM
V : ENTRAINEMENT À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED DRIVE
X : BOITE DE MESURAGE / METER BOX
Y : INVERSEUR MANUEL OU AUTOMATIQUE / MANUAL OR AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

NUMÉROS / NUMBERING

LES NUMÉROS DES COMPOSANTS D'UN TYPE PARTICULIER SERONT CONSÉCUTIFS POUR UNE TENSION ET UNE SOURCE DÉTERMINÉE, SUR UN ÉTAGE ET À L'INTÉRIEUR D'UN AILE OU D'UN SECTEUR DONNÉ. /
NUMBERING OF COMPONENTS FOR A PARTICULAR TYPE SHALL BE SEQUENTIAL FOR A GIVEN VOLTAGE AND POWER SOURCE, ON A FLOOR LEVEL AND WITHIN A WING OR AREA.

SOURCES

N : NORMAL HYDRO / NORMAL HYDRO
G : GENERATRICE / GENERATOR GROUP
B : BATTERIE D'ACCUMULATEUR / ACCUMULATOR BATTERY
H : GENERATRICE ET NORMAL HYDRO / GENERATOR SET AND NORMAL HYDRO
U : GENERATRICE ET NORMAL HYDRO (SÉCURITÉ DES PERSONNES)/ GENERATOR SET AND NORMAL HYDRO (LIFE SAFETY)

TENSION D'UTILISATION / OPERATING VOLTAGE

1 : 120/240 V
2 : 120/208 V - Y
3 : 347/600 V - Y
5 : 240 V
6 : 600 V, 3 PHASES
7 : 600 V, 1 PHASE
8 : 208 V, 3 PHASES - Y
9 : 120 V c.c.
11 : AUTRES TENSION NON STANDARDS / OTHER NON STANDARD VOLTAGE



DIAGRAMME UNIFILAIRE DE LA DISTRIBUTION / ONE LINE DIAGRAM DISTRIBUTION

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

Plan clé | Key plan

Architecture (enveloppe) | *Architecture (envelop)* :
Paysage | *Landscape* :

lemay
Lemay CO inc.
3900, rue saint-jacques, montréal (qc) canada h4c 1h2
t 514 932 0131 f 514 935-8137
lemay.com

CANADA | Montréal · Québec · Toronto
ÉTATS-UNIS | New York
CHINE | CARAÏBES |
COSTA RICA | MAROC

3900, saint-jacques street, montreal (qc) canada h4c 1h2
t 514 932 0131 f 514 935-8137
lemay.com

CANADA | Montréal · Québec · Toronto
U.S.A | New York
CHINA | CARIBBEAN|
COSTA RICA | MAROCCO

Architecte (intérieur) | *Architecture (interior)* :
groupe/A
architectes
designers urbains
urbaniste
819, avenue Moreau | Québec (Québec) | G1V 3B5
T. 418 653-8341 | F. 418 653-1989

Consultant (structure, MEP, civil) | *Consultant (structural, mechanical, electrical, plumbing, civil)* :
Stantec
400-375 boulevard Roland-Therrien Longueuil QC J4H 4A6
Tél. : (514) 281-1033
www.stantec.com

Consultant (cuisine commerciale) | *Consultant (commercial kitchen)* :
bouthillette parizeau
9825 rue Perville, Montréal, QC H3L 3E1
(514) 383-3747

Sceau(x)	Seal(s)
	2019-03-11

Révision / Revision	Description	Date
02	ADDENDA E-03 / ADDENDUM E-03	2019-03-08
01	ADDENDA E-02 / ADDENDUM E-02	2019-03-05
00	POUR SOUMISSION / FOR TENDER	2019-01-17

A no. du détail *detail no.*
B no. de la feuille où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille où detaillé *sheet no.– where detailed*

Projet / *Project*

ASFC
CBSA
Centre de surveillance de l'immigration (CSI) Laval
Immigration holding center, Laval

Dessin / *Drawing*
ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL
DIAGRAMME UNIFILAIRE DE LA DISTRIBUTION
ONE LINE DIAGRAM DISTRIBUTION

Conçu par / *Designed by*	N. Martin T.P.
Dessiné par / *Drawn by*	N. Martin T.P.
Approuvé par / *Approved by*	M. Gendron, ing.
Soumission / *Tender*	
Administrateur de projet TPSGC / *TPWSC Project Manager*	
Nom du fichier / *File name*	
No de projet / *Project number*	R.082963.001
TPSGC / *PWGSC Client*	
No de projet / *Project number*	
No de classement / *File no.*	
No de plan / *Drawing no.*	E500/34
No de feuille / *Sheet no.*	

2019/03/08 14:34:19 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Revit_Files\RTCA-3002R1_ETUDIANT\CSI_CSI_dems.bxaktmr1.rvt