TABLEAU DES GICLEURS M302 / M302 SPRINKLERS TABLE

SYMBOLE	NOMBRES / COUNTS	DESCRIPTION	FACTEUR K / K FACTOR	TEMPÉRATURE / TEMPERATURE	FINIS / FINISH	MODÈLE DEVIS / MODEL IN SPECIFICATION
●	48	GICLEUR DROIT / UPRIGHT SPRINKLER	5.6	155 °F		G-01
▽	1	GICLEUR MURAL / SIDEWALL SPRINKLER	5.6	155 °F	LAITON / BRASS	G-03
⊗	7	GICLEUR PENDANT ENCASTRÉ (PASSERELLE) / RECESSED PENDENT SPRINKLER (CONNECTING CORRIDOR)	5.6	155 °F	POLYESTER NOIR / BLACK POLYESTER	G-08
⊛	103	GICLEUR PENDANT INSTITUTIONNEL / INSTITUTIONNAL PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-02
⊘	6	GICLEUR PENDANT SEC À AFFLEUREMENT FLEXIBLE / FLEXIBLE DRY CONCEALED PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-09
⊗	308	GICLEUR PENDANT À AFFLEUREMENT / CONCEALED PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-04
◉	10	GICLEUR PENDANT À SEC SEMI-ENCASTRÉ / DRY SEMI-RECESSED PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	CHROME POLI / POLISHED CHROME	G-05

Grand total: 483



1 M302 RDC - BÂTIMENT SUD
1 : 100

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada
Direction générale des biens immobiliers
Real Property branch
Région du Québec
Quebec region
Canada

Plan clé | Key plan

Architecture (enveloppe) | *Architecture (envelop)* :
Paysage | *Landscape* :
lemay
Lemay CO inc.

Architecture (intérieur) | *Architecture (interior)* :
groupe/A
architectes
designers urbains
urbaniste
819, avenue Moreau | Québec (Québec) | G1V 3B5
T. 418 653-8341 | F. 418 653-1989

Consultant (structure, MEP, civil) | *Consultant (structural, mechanical, electrical, plumbing, civil)* :
Stantec
400-375 boulevard Roland-Therrien Longueuil QC J4H 4A6
Tél. : (514) 281-1033
www.stantec.com

Consultant (cuisine commerciale) | *Consultant (commercial kitchen)* :
bouthillette parizeau
9825 rue Verville, Montréal QC H3L 3E1
Tél. : (514) 383-3747
www.bpa.ca

Sceau(x) / Seal(s)

Révision/ Revision	Description	Date
02	ADDENDA M-04 – ADDENDUM M-04	2019-03-12
01	ADDENDA M-02 – ADDENDUM M-02	2019-03-05
00	POUR SOUMISSION – FOR TENDER	2019-01-17

A no. du détail *detail no.*
B no. de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no.– where detailed*

Projet / *Project*

SPAC
PSPC
Centre de Surveillance de l'immigration (CSI) Laval
Immigration holding center, Laval

Dessin / *Drawing*

PROTECTION INCENDIE
FIRE PROTECTION
RDC - BÂTIMENT SUD

GROUND FLOOR - SOUTH BUILDING

Conçu par / *Designed by*	B. Lehoux, ing.
Dessiné par / *Drawn by*	F. Thévenot
Approuvé par / *Approved by*	B. Lehoux, ing.
Soumission / *Tender*	
Administrateur de projet TPSGC / *TPWGSC Project Manager*	
Nom du fichier / *File name*	No de projet / *Project number* R.082963.001
TPSGC / *PWGSC*	Client / *Client*
No de projet / *Project number* R.082963.001	No de classement / *File no.*
No de plan / *Drawing no.*	No de feuille / *Sheet no.* M302/XX

1:100
0 2 5

2019-03-11 12:27:27 C:\Users\PublicDocuments\Work_Revit_Files\R3\C-S2963_R19_CSI_Hexcel@stantec.com.rvt