




FIRE PROTECTION EQUIPMENTS  
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE




FIRE PROTECTION SYSTEMS  
SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE




FIRE PROTECTION SEISMIC EQUIPMENTS  
PROTECTION INCENDIE SISMIQUE




SYMBOLS GÉNÉRAUX / GENERAL SYMBOLS




LEGÈNDE DE TUYAUTERIE  
PIPING LEGEND




ABBREVIATION  
ABRÉVIATION




SPRINKLERS  
GICLEURS



FIRE EXTINGUISHER & CABINET (PLAN VIEW)  
LEGÈNDE EXTINCTEUR & CABINETS (VUE EN PLAN)



CABINET AND PORTABLE EXTINGUISHER (SECTION VIEW)  
CABINET ET EXTINCTEUR PORTATIF (VUE EN COUPE)



LE TABLEAU DES PLAQUES SIGNALÉTIQUE \*  
SERA FOURNI LORS DE LA CONSTRUCTION

THE HYDRAULICS PLATES \* WILL BE PROVIDED  
DURING THE CONSTRUCTION

- \* PRÉVOIR UN MINIMUM DE 6 PLAQUES SIGNALÉTIQUES
- \* PROVIDE A MINIMUM OF 6 HYDRAULICS NAMEPLATES

LISTE DES PLANS - PROTECTION INCENDIE / LIST OF DRAWINGS - FIRE PROTECTION					
N° FEUILLE / SHEET NUMBER	TITRE DE LA FEUILLE	SHEET TITLE	REVISION / RÉVISION	DESCRIPTION	
M300	LEGENDE, TABLEAUX ET LISTE DES PLANS	LEGEND, TABLES AND DRAWING LIST	02	ADDENDA M-04 – ADDENDUM M-04	
M301	RDC - BÂTIMENT NORD	GROUND FLOOR - NORTH BUILDING	02	ADDENDA M-04 – ADDENDUM M-04	
M302	RDC - BÂTIMENT SUD	GROUND FLOOR - SOUTH BUILDING	02	ADDENDA M-04 – ADDENDUM M-04	
M303	NIVEAU 2 - BÂTIMENT SUD	LEVEL 2 - SOUTH BUILDING	01	ADDENDA M-02 – ADDENDUM M-02	
M304	COUPES ET EXTRAITS	SECTIONS AND CALLOUTS	02	ADDENDA M-04 – ADDENDUM M-04	
M305	ISOMETRIQUES	ISOMETRIC	02	ADDENDA M-04 – ADDENDUM M-04	
M306	DÉTAILS 1 /2	DETAILS	01	ADDENDA M-02 – ADDENDUM M-02	
M307	DÉTAILS 2 /2	DETAILS	00	POUR SOUMISSION – FOR TENDER	

TABLEAU DES GICLEURS / SPRINKLERS SCHEDULE

SYMBOL / SYMBOLE	NOMBRES / COUNTS	DESCRIPTION	FACTEUR K / K FACTOR	TEMPÉRATURE / TEMPERATURE	FINIS / FINISH	MODÈLE DEVIS / MODEL IN SPECIFICATION
●	90	GICLEUR DROIT / UPRIGHT SPRINKLER	5.6	155 °F		G-01
●	19	GICLEUR DROIT SUR MONTÉE / UPRIGHT SPRINKLER ON SPRIG	8	155 °F	POLYESTER NOIR / BLACK POLYESTER	G-07
▽	1	GICLEUR MURAL / SIDEWALL SPRINKLER	5.6	155 °F	LAITON / BRASS	G-03
⊗	9	GICLEUR PENDANT ENCASTRÉ (PASSERELLE) / RECESSED PENDENT SPRINKLER (CONNECTING CORRIDOR)	5.6	155 °F	POLYESTER NOIR / BLACK POLYESTER	G-08
⊗	250	GICLEUR PENDANT INSTITUTIONNEL / INSTITUTIONAL PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-02
⊗	6	GICLEUR PENDANT SEC À AFFLEUREMENT FLEXIBLE / FLEXIBLE DRY CONCEALED PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-09
⊗	600	GICLEUR PENDANT À AFFLEUREMENT / CONCEALED PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-04
⊗ TI	1	GICLEUR PENDANT À AFFLEUREMENT / CONCEALED PENDENT SPRINKLER	5.6	200 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-04
⊗	12	GICLEUR PENDANT À SEC SEMI-ENCASTRÉ / DRY SEMI-RECESSED PENDENT SPRINKLER	5.6	155 °F	CHROME POLI / POLISHED CHROME	G-05
⊗	12	GICLEUR PENDANT À SEC SEMI-ENCASTRÉ / DRY SEMI-RECESSED PENDENT SPRINKLER	8	155 °F	POLYESTER BLANC / WHITE POLYESTER	G-06

Grand total: 1000

Notes tableau des gicleurs:

- Les informations dans ce tableau ont préséance sur les informations des autres tableaux de gicleurs. / The information in this table as precedence over the information of other sprinklers tables.
- Prévoir une quantité supplémentaire de chacun des types de gicleurs, équivalente à 5% du nombre de chacun des types de gicleurs prévus en incluant leur installation. La température de déclenchement surgère au tableau doit être modifiée au besoin par l'entrepreneur en protection incendie. / Provide an additional quantity of each type of sprinkler, equivalent to 5% of the number of each type of sprinkler provided including their installation. The triggering temperature listed on the chart must be modified as required by the fire protection contractor.
- Les finis des têtes de gicleurs indiquée à la légende et dans les listes des gicleurs sont à titre indicatif et doivent être selon le choix de l'architecte. La couleur des têtes de gicleurs, des rosaces de finition et des plaques dissimulatrices doit être coordonnée avec l'architecte en fonction de chaque local. / The finishes of the sprinkler heads indicated in the legend and in the sprinkler lists are indicative and must be according to the architect's choice. The color of the sprinkler heads, finishing escutcheon and concealing plates must be coordinated with the architect according to each room.

TABLEAU EXTINCTEURS PORTATIFS / EXTINGUISHERS SCHEDULE		
Quantité	Extincteur (Référence au devis)	
39	EP-01	
4	EP-02	
1	EP-03	
Grand total: 44		

TABLEAU DES CABINETS ET EXTINCTEURS PORTATIFS / EXTINGUISHERS AND CABINETS SCHEDULE

Quantité / Quantity	Description	Finis / Finish	Profondeur du cabinet / Cabinet depth (mm)	Bordure / Border (mm)	Extincteur (Référence au devis) / Extinguisher type (As per spec)
RDC					
5	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC CABINET SEMI-ENCASTRÉ	B	152	64	EP-01
2	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC CABINET SEMI-ENCASTRÉ	CM	152	64	EP-01
19	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC CABINET SEMI-ENCASTRÉ CARCÉRAL	B	203	64	EP-01
5	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC CABINET SEMI-ENCASTRÉ CARCÉRAL	CM	203	64	EP-01
3	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC SUPPORT MURAL				EP-01
4	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC SUPPORT MURAL				EP-02
1	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC SUPPORT MURAL				EP-03
NIVEAU 2					
4	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC CABINET SEMI-ENCASTRÉ	B	152	64	EP-01
1	EXTINCTEUR PORTATIF AVEC SUPPORT MURAL				EP-01
Grand total: 44					

