



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Fluid Bed Dryer System | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 01B30-190284/B | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 01B30-190284 | Date 2019-03-26 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-030-15244 | |
| File No. - N° de dossier MTA-8-41126 (030) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-01 | |
| Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Pommet, Bruno André | Buyer Id - Id de l'acheteur mta030 |
| Telephone No. - N° de téléphone (514) 702-9582 () | FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
01B30-190284/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01B30-19-0284

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
MTA-8-41126

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTA030
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 002:

This amendment is to:

-> add a new question / answer regarding this request.

Question no 10: Ref. Annex "A" / criterion 2.19.

The air pressure for atomizing air and filter cleaning is controlled manually with hand valves and values are visible on gauges. Is this acceptable?

Answer no 10: Air pressure values must be displayed on screen.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.