



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Réfection brise-lames nord	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-192500/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2019-04-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-017-17638	
File No. - N° de dossier QCM-8-41238 (017)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-16	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cloutier, Annabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm017
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2768 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Réfection du brise-lames nord – Port de Gros Cacouna Port de Gros Cacouna, Cacouna

Modification 002

Inclus dans la présente modification :

1. Report de la date de fermeture
2. Questions et réponses 2 à 9

REPORT DE LA DATE DE FERMETURE

La date de fermeture de l'appel d'offres passe du 8 avril 2019 au **16 avril 2019**.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 2

Les laboratoires consultés sont d'avis qu'il est impossible d'obtenir un grès avec une densité de 2,75. Pouvez-vous accepter le grès présent au site selon les critères déjà établis pour les autres grès, soit d'une densité de 2,65 à 2,85?

Réponse : Le grès présent au site qui ne respecte pas les exigences des documents d'appel d'offres n'est pas accepté.

Question 3

Est-ce qu'il existe une ligne d'alimentation électrique près du secteur autorisé à l'entrepreneur? Si oui, est-ce que cette ligne pourra être utilisée pour alimenter les installations de chantier?

Réponse : Non.

Question 4

Poste 3 – Formation des clés et nivellement

Pouvez-vous fournir une définition de clés ou fournir une coupe type?

Réponse : Le terme « clé » pour ce projet correspond au pourtour des aires à réparer, soit la jonction de la nouvelle pierre carapace avec la pierre de carapace existante. La clé n'a aucune autre exigence que celles déjà aux documents d'appel d'offres.

Question 5

Poste 3 – Formation des clés et nivellement

Est-ce que le nivellement est afin d'assurer un minimum de 1,3m de nouvelle pierre carapace?

Réponse : Une couche de 1,3m de nouvelle pierre carapace doit être mise en place après le nivellement de la pierre carapace existante. Les exigences sont spécifiées aux documents d'appel d'offres, notamment les tolérances quant à la mise en place des pierres.

Question 6

Poste 3 – Formation des clés et nivellement

Est-ce que la pierre enlevée lors du nivellement doit être récupérée et réintroduite dans le 1,3 de nouvelle pierre? Si non, doit-on prévoir la disposition de la pierre?

Réponse : La pierre carapace existante demeure dans les aires à réparer.

Question 7

Nous aimerions visiter les lieux. Est-ce que le chemin est accessible à cette période de l'année (déneigé, barrière ouverte)?

Réponse : À partir de la guérite, l'accès à l'intérieur port de Gros-Cacouna n'est possible qu'avec une autorisation. La barrière menant au chemin d'accès autorisé vers le brise-lames nord peut être débarrée au besoin. Ce chemin d'accès n'est pas déneigé. Les soumissionnaires doivent prévoir l'équipement pour y accéder (raquettes ou autres).

Au besoin, les soumissionnaires peuvent avoir accès au site durant la semaine du 8 au 12 avril 2019. Ils doivent prendre rendez-vous avec le directeur de port, et ce au moins 24 heures à l'avance.

M. Louis D'Amours
Bur. : 418-867-1784
Cell. : 418-868-9920

Question 8

Est-ce que le grès est une pierre acceptée?

Réponse : Seul le grès présent au site et qui respecte les exigences des documents d'appel d'offres est accepté.

Question 9

À l'article 3.3.1 de la section 35 31 25 du devis, il est mentionné qu'un chemin d'accès temporaire en crête du brise-lame peut être envisagé, mais qu'il ne doit pas y avoir de contamination de la pierre de l'ouvrage avec des matériaux non-conformes. Est-ce que la non-conformité des matériaux est en lien avec le fait que la pierre utilisée pour le chemin doit être propre pour ne pas contaminer le brise-lame avec des sédiments ou que la pierre pour le chemin d'accès doit respecter l'ensemble des critères de la pierre de carapace de la section 35 31 24 du devis ?

Réponse : Les deux : les documents d'appel d'offres stipulent les exigences quant à la conformité des matériaux utilisés et à la conformité de la mise en place de la pierre carapace

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.