



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réfection gravelage périm. Joliette	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21301-201888/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 21301-201888	Date 2019-04-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-110-15262	
File No. - N° de dossier MTC-8-41382 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-09	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hivon, Michèle	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc110
Telephone No. - N° de téléphone (514) 607-4952 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

Réfection du gravelage périmétrique Joliette, Québec

LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE EST MODIFIÉ TEL QUE DÉCRIT CI-DESSOUS :

- 1- Addenda no 1 : Les soumissionnaires sont avisés que l'Addenda no 1, daté du 3 avril 2019, en pièce jointe, fait partie intégrante des documents constituant la soumission.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITION DEMEURENT INCHANGÉS

ADDENDA N° 1
 Numéro du projet : 21301-201888/A

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents contractuels.

Question	Réponse
<p>Questions sur les clôtures temporaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type de jersey demandé pour les clôtures de chantier (dessins et fiches techniques)? - Dessins de fixation de clôture sur les jerseys incluant les dimensions et détails de toutes les composantes? - Barbelé sur clôture de chantier droit ou en 45 degrés? - Les poteaux de 75 mm ne sont pas des poteaux de clôture standard, voici les poteaux disponibles : 60,3 mm, 73 mm, 88,9 mm? - Spécifier le type d'ancrage entre les sections pour les clôtures de chantier sur les jerseys? 	<p>Les informations techniques seront fournies par les fabricants. Voici une liste d'exemples de produits demandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barrière de béton de type New Jersey avec clôture, Groupe Brunet; - Clôture de sécurité sur Jersey, Béton Bourgeois; - Glissière de type New Jersey surmontée d'une clôture, Bétons Longueuil. <p>Le barbelé peut être droit ou en 45. Cependant, il doit être installé du côté cour et non du côté chantier.</p>
<p>À la section 32 12 16, page 3 du devis, il est inscrit que la classe du bitume doit être PG 58-34 et sur les plans le bitume inscrit est PG 58-28. De plus, le type de mélange pour la couche de base varie aussi du plan au devis. Information à clarifier?</p>	<p>Veillez utiliser les informations aux plans et non au devis.</p>
<p>Est-ce possible de nous donner l'épaisseur et le type de mélange d'enrobé pour les réfections dans le stationnement des employés?</p>	<p>L'épaisseur devra être identique à celle existante.</p> <p>Pour fin de soumission, utiliser les épaisseurs tel que spécifié sur la coupe E-E du plan C03. Les types de mélanges seront aussi tel que spécifié sur la coupe E-E.</p>
<p>Sur le plan C04/05, l'échelle est de 1:400 et sur le plan C05/05 l'échelle est la même. Cependant, un des deux plans n'a pas la bonne échelle, puisqu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Pouvez-vous nous...</p>	<p>L'échelle est bien de 1:400 pour le plan C05, cependant l'échelle est 1:750 pour le plan C04.</p>

Préparé par :  
 Pa
 Chef d'équipe, Développement urbain

Date : Le 3 avril 2019