



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Quebec

Quebec

G1K 4K1

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet MLB - Wall pannels 2019	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-180083/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-180083	Date 2019-04-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCV-008-17621	
File No. - N° de dossier QCV-8-41193 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-11	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Woods, Michael	Buyer Id - Id de l'acheteur qcv008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2715 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F7049-180083/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F7049-180083

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier
QCV-8- 41193

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcv008
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Please amend the above mentioned bidding solicitation with the changes below:

Please be advised that the solicitation closing date has been amended as per the first page of this amendment.

Questions and Answers:

Question #12:

In the spec 3.9.10 B

Is the CCG looking for an approval certificate on the American Biltrite #ABA36TAN- AB series per the spec or only if providing the equivalent?

Answer #12:

Specification item 3.0.10 B, replace floorcovering product American # ABS36TAN-AB with product Tarkett Johnsonite IQ granit gray or equivalent without seam or invisible welded seam, supply a valid type approval certificate from a marine classification society

Question #13:

Asbestos Flooring Tiles

To remove the flooring tiles is it considered mandatory that the work is handled by a certified abatement company, or can the work be completed by following the procedure detailed in amendment 005?

Answer #13:

It is up to the contractor to make this choice, based on the training of the employees and supervisor assigned to this task. The disposal of the waste tiles, protective equipment and clothing is regulated and the Contractor is required to comply.

All other clauses and conditions from the bidding solicitation remain the same.